

# MITSUBISHI

0504872HJ1903

## 三菱 太陽光発電システム


パワーコンディショナ

形名

### PV-PN04D

### 取扱説明書

お客さま用



- 正しく安全にお使いいただくためにこの取扱説明書をよくお読みください。  
特に「安全のために必ず守ること」はご使用前に必ずお読みください。
- 取扱説明書はお使いになるかたがいつでも見られるところに、保証書と共に保存して、必要なときにお役立てください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確めて販売店からお受け取りください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。

また、日本国外ではアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

## 1 日照があれば発電

太陽光発電システムは、太陽エネルギーを電気に変換するため、日照があればいつでも発電できます。

## 2 環境にやさしい

“太陽光”という自然エネルギーを使うため、二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)の発生がなく、地球にやさしい電気が得られます。

## 3 売電・買電

商用電源と連系していますので、太陽電池の発電電力が家庭内の電気機器の消費電力より多い場合は、余った電気を電力会社へ売ること(売電)ができます。逆に夜間や太陽電池の発電電力だけでは家庭内の電気機器の消費電力をまかないきれない場合は、不足分を電力会社から買い受けます。(買電)

## 4 停電時の発電

停電中でも日照があればこのシステムの専用コンセントを使って家庭内電気機器(100V・最大15Aまで)を動かすことができます。……(パワーコンディショナの自立運転機能)

はじめに	ページ
安全のために必ず守ること	4~5
各部のなまえとはたらき	6~7
ご使用のまえに	8

使いかた	ページ
通常の使いかた…連系運転	9
停電時の使いかた…自立運転	10
積算発電電力量・瞬時発電電力を表示するには	11
表示部に表示される内容	12

点検とアフターサービス	ページ
点検とお手入れ	13
「故障かな?」と思ったら	14
仕様	15
保証とアフターサービス	16~17
記録	18~20

# 安全のために必ず守ること













● 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

<b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	<b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
-----------	----------------------------------	-----------	------------------------------------

## 警告

<p><b>異常のままで放置しない</b> (万一、異臭、発煙があった場合は、ただちに運転切換スイッチを「停止」、直流側開閉器、分電盤の太陽光発電用ブレーカを「切」にしてお買い上げの販売店にご連絡ください)</p>	 禁止	<p><b>パワーコンディショナ・接続箱のふたを開けない</b> (内部に触れると感電するおそれがあります)</p>	 接触禁止
<p><b>分解・改造しない</b></p>  <p>(火災・感電・けがの原因となります)</p>	 分解禁止	<p><b>太陽電池モジュールのガラス面に載らない、物を載せない</b> (ガラス割れや製品不具合を起こすことがあります)</p>	 禁止
<p><b>パワーコンディショナの通気孔から金属や水を入れない</b></p>  <p>(感電するおそれがあります)</p>	 禁止	<p><b>お手入れの際は必ずパワーコンディショナの運転切換スイッチを「停止」、直流側開閉器を「切」、分電盤の太陽光発電用ブレーカを「切」にする</b> (感電するおそれがあります)</p>	 指示に従い必ず行う
<p><b>自立運転出力コンセントと商用電源を接続しない</b></p>  <p>(感電や故障の原因になります)</p>	 禁止	<p><b>太陽電池モジュールが取り付けられている屋根に登る場合は、パワーコンディショナの運転切換スイッチを「停止」にする</b></p>  <p>(アースが不十分な場合、感電するおそれがあります)</p>	 指示に従い必ず行う
<p><b>連系運転時には自立運転出力コンセントに電気機器を接続しない</b> (感電や故障の原因になります)</p>	 禁止	<p><b>自立運転出力コンセントに医療機器やパソコン等をつながない</b> (途中で電源が切れ、生命や財産等に損害を与えるおそれがあります)</p>	 禁止
<p><b>災害発生時や雷鳴時にはパワーコンディショナに触れない</b> (感電するおそれがあります)</p>	 接触禁止	<p><b>お客さまご自身での点検は行わない</b> (感電するおそれがあります)</p>	 禁止
<p><b>パワーコンディショナは、住宅用太陽光発電用以外には使用しない</b> (火災・感電・けがの原因となります)</p>	 禁止	<p><b>パワーコンディショナの上に乗ったり、ぶらさがったりしない</b></p>  <p>(落下してけがの原因になります)</p>	 禁止

## 注意


<p><b>パワーコンディショナ・接続箱の上には物を置かない</b> パワーコンディショナの通気口をふさがない</p>  <p>(火災・感電・けがの原因になります)</p>	 禁止	<p><b>パワーコンディショナ・接続箱をぬれ雑巾や薬品でふかない</b> (感電や故障の原因になります)</p>  <p>禁止</p>	 禁止
<p><b>運転中や停止直後にパワーコンディショナの上側通気口付近をさわらない</b></p>  <p>(高温のためやけどをするおそれがあります)</p>	 接触禁止	<p><b>積雪時に太陽電池モジュールから落雪のおそれがあるときは下を通らない、下に物を置かない</b> (けがや器物破損の原因になります) ※太陽電池モジュールを据付けた屋根面の雪は通常の場合より一度に落雪しやすくなります。</p>	 禁止
<p><b>次のような場所では使用しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 浴室、脱衣所など水蒸気を受けるところ (感電、漏電、焼損の原因になります)</li> <li>● 台所など油煙を受けるところ (感電、漏電、焼損の原因になります)</li> <li>● 可燃性ガスなどが漏れるおそれのあるところ (製品周囲にたまとると火災の原因になります)</li> <li>● 無線機など高周波機器があるところ (誤作動により焼損の原因になります)</li> </ul>		<p><b>パワーコンディショナ・接続箱に冷氣や蒸気をあてない</b></p>  <p>(露がつき漏電・焼損の原因になります)</p>	 禁止
		<p><b>地震・強風・大雪の後は点検を受ける</b></p>  <p>(架台の固定にゆるみや異常があると落下してけがをする場合があります)</p>	 指示に従い必ず行う
		<p><b>パワーコンディショナ・接続箱をから拭きするときは手袋を着用する</b> (着用しないと通気口等でけがをすることがあります)</p>	 指示に従い必ず行う

## お願い

- パワーコンディショナ・接続箱周辺を下記の状態にしないでください。  
・高温 (40℃以上) ・多湿 (90%以上) ・油煙が多い ・ほこりが多い  
(部品の劣化ばかりか焼損の原因にもなります)
- パワーコンディショナ・接続箱にテレビやラジオを近づけないでください。  
(電波障害が発生する原因になります)
- 定期点検をおすすめします。▶ 13ページ参照


# 各部のなまえとはたらき

## ① 太陽電池モジュール




太陽電池セル

太陽光エネルギーを直流電力に変える働きをします。太陽電池セルが集まり、1枚の太陽電池モジュールになります。この集合体を太陽電池アレイと呼びます。



商用電力  
系統引込線

## ② 接続箱



太陽電池アレイからのケーブルを接続箱の内部で1対にしてパワーコンディショナに送ります。

## ③ パワーコンディショナ

太陽電池で発電した直流電力を交流電力に変換します。

### PV-PN04D

通気口 運転ランプ

#### 表示部

運転状態やエラー状態を表示します。

(9~12ページ参照)

#### 異常ランプ

異常のとき点灯します。

#### 連系中ランプ

商用電源と連系しているとき点灯します。

#### 表示切換ボタン

表示部の表示内容を切り換えます。

(11ページ参照)

#### 運転切換スイッチ

運転の停止と連系運転と自立運転を切り換えます。

(9~10ページ参照)

#### 自立運転出力コンセント

自立運転時、家庭内の電気機器のプラグを差し込みます。

#### 直流側開閉器

ゴムのふたをはずすと中に開閉器があり、太陽電池からの電力を「入」、「切」します。

## ④ 電力量計 (市販品)

【売電用電力量計】 電力会社に売却する電力量を計量します。(定期的な検定が必要です。)  
【買電用電力量計】 電力会社から購入する電力量を計量します。

## ⑤ 屋内分電盤 (市販品)

電力を屋内配線に分配します。通常の分電盤に太陽光発電用ブレーカが必要です。

# ご使用のまえに

- お客さまご自身では取付けしないでください。  
(安全や機能の確保が出来ません。)
- 工事が完了しましたら次の内容を確認してください。

販売店さまへ

- 設置されたシステムの仕様、配線系統、機器配置

電力会社さまへ

- 電力受給契約の取交し

## 大切に保管してください

- システム仕様書
- システム配線系統図
- システム機器配置図
- 電力受給契約書 (電力会社により書類が異なります)
- 三菱太陽光発電システム施工検査点検表
- 三菱太陽光発電システム定期検査点検表
- 三菱太陽光発電システム機器保証書
- 取扱説明書

- パワーコンディショナの運転操作は連系運転と自立運転があります。

### <通常の使いかた……連系運転>

太陽電池で発電した電力を家庭内に供給します。発電電力の多いとき(晴天日の昼間)は家庭内の電気製品で使い切れずに余った電力を電力会社に売ります(売電)。発電電力の少ないとき(雨・曇天日)や夜間は不足分を電力会社から買います(買電)。

### <停電時の使いかた……自立運転>

停電の時でも日照があればパワーコンディショナを運転させ、発電した電力を自立運転出力コンセントに供給(AC100V、最大15A\*)します。

\* 使用する機器により異なりますが、おおよそ1000~1500Wに相当します。  
・日照条件により使用できる電力が小さくなる場合があります。

- 売電料金の請求のしかた

太陽光発電システムで発電され余った電力は、電力会社が購入しますので、電力受給契約書に基づき電力会社へ売電料金の請求の手続きを行ってください。

- 天候が変化したときは

7ページに示しましたパワーコンディショナの運転切換スイッチが「連系」のときは、商用電源と連系しますので、雨、くもりなど気象条件による発電不足は商用電源でおこなわれます。


- 太陽電池モジュールのガラスが割れた場合

投石などにより、万一太陽電池モジュールのガラスが割れた場合は発電しなくなったり、感電やけがの恐れがあります。7ページに示しましたパワーコンディショナの運転切換スイッチを「停止」、直流側開閉器を「切」、分電盤の太陽光発電用ブレーカを「切」にしてお買上げの販売店に修理を依頼してください。

# 通常の使いかた……連系運転

- 下記の操作を一度行えば自動的に運転し、以後の操作は不要です。
- 連系運転を停止したい場合は、運転切換スイッチを「停止」にしてください。


PV-PN04D




1 運転切換スイッチ

## 操作手順


運転切換スイッチを「連系」にする



運転ランプが点滅します。




最大約5分後



発電開始後、発電状態、総積算発電電力量を表示します。

運転ランプ、連系中ランプが点灯します。



連系中ランプ

## ×モ

- ・「----」：停止中を表しています。
- ・「C 123」は発電までの時間(秒)を表します。
- ・条件により運転開始までに最大約5分かかります。
- ・「JJU」：準備中を表しています。

## ×モ

- ・発電中は表示の左端の記号が以下のように変わります。
- また発電電力が大きい場合、この部分の変化の早さが早くなります。
- ・「u 12」は現在までの総積算発電電力量12[kWh]を表します。


使いかた

# 停電時の使いかた・・・自立運転

# 積算発電電力量・瞬時発電電力を表示するには

- 停電時でも日照があればパワーコンディショナを操作して発電電力を得られます。
- 停電が復帰したときは運転切換スイッチを「連系」に切換えてください。
- 夜間の停電は連系運転にしてそのまま復帰をお待ちください。
- 自立運転を停止したい場合は、運転切換スイッチを「停止」にしてください。


PV-PN04D




## 操作手順

運転切換スイッチを「自立」にする


運転ランプが点滅します。



運転ランプが点灯します。




最大約5分後



2

自立運転出力コンセントに家庭内の電気製品の電源プラグを差し込む



自立運転出力コンセント  
100V、最大15A以下


- メモ
- ・ **----** : 停止中を表しています。
  - ・ **J-U** : 自立運転準備中を表しています。

- メモ
- ・ 条件により自立運転開始までに最大で約5分間かかります。
  - ・ 一度連系運転すれば60Hz地域では60Hz、50Hz地域では50Hzで自立運転します。
  - ・ **J-60** : 60Hzで自立運転をしています。
  - ・ 50Hzの場合は **J-50** を表示します。

- メモ
- ・ 日照が不足した場合、電気製品の容量によっては使えないことがあります。


- 積算発電電力量は次の2種類が表示されます。
  - ・ 総積算発電電力量 (リセットできません)
  - ・ 一定期間積算発電電力量 (リセットできます)
- 運転切換スイッチを「連系」または「自立」の状態と異常ランプが消灯しているときに表示切換ボタンを押すたびに
  - ①総積算発電電力量
  - ②一定期間積算発電電力量
  - ③瞬時発電電力
 の順に表示部の表示が切り替わります。

瞬時発電電力とは…  
パワーコンディショナのある瞬間での出力値です。  
積算発電電力量…  
パワーコンディショナのある期間での出力合計値です。(1[kWh]とは、1[kW]の出力が1時間続いた時の電力量に相当)



①総積算発電電力量の表示


## 表示部・操作部



- メモ
- ・ 夜間は表示できません。
  - ・ 単位は [kWh] です。
  - ・ 連系運転中のときは、常に総積算発電電力量が表示されています。

②一定期間積算発電電力量の表示


## 表示部・操作部



- メモ
- ・ 一定期間積算発電電力量を示します。

③瞬時発電電力の表示

## 表示部・操作部




- メモ
- ・ 単位は [kW] です。
  - ・ P : 瞬時発電電力を示します。

## 一定期間積算発電電力量のリセットのしかた

### 操作手順

一定期間積算発電電力量を表示した状態で、表示切換ボタンを5秒以上押し続ける

### 表示部・操作部



- メモ
- ・ 一定期間積算発電電力量の表示が点滅して0に戻ります。

# 表示部に表示される内容

- 表示部にそのときの運転状態を表示します。
- 日照の少ないときや夜間はパワーコンディショナの電源が切れるために表示は全て消灯します。

	表示	ランプ			内容
		運転	連系中	異常	
停止時	(表示なし)	○	○	○	夜間など日照がないとき、直流側開閉器が「切」のときには、パワーコンディショナの電源が切れるため、表示は全て消灯します。
	----	○	○	○	運転切換スイッチが「停止」の状態です。
連系運転時	[ 123 ]	●	○	○	連系保護機能が動作しています。右側の数値は発電開始までの時間(秒)を表します。
	JU	●	○	○	発電準備中です。パワーコンディショナが運転動作を開始しました。
	u 124	●	●	○	発電中です。右側の数値は総積算発電電力量[kWh]を表します。
	2- 12	●	●	○	一定期間積算発電電力量を表します。右側の数値は一定期間積算発電電力量[kWh]を表します。
	P 20	●	●	○	瞬時発電電力を表します。右側の数値はそのときの瞬時発電電力[kW]を表します。
	Lo	●	●	○	一時的に日照が低下したため、日照が回復し安定するまで待機しています。
	L-Err	●	○	○	日照が少ないため連系運転を停止しています。
	L-Lo	●	○	○	連系保護機能が動作しています。商用電源が正常に戻るまで、運転を停止し待機します。
	J-JU	●	○	○	停電中です。
	J-50	●	○	○	自立運転準備中です。パワーコンディショナが運転動作を開始しました。
自立運転時	J-50	●	○	○	自立運転出力コンセントが使用可能です。(例: 50 [Hz] の場合)
	u 124	●	○	○	総積算発電電力量[kWh]を表します。
	2- 12	●	○	○	一定期間積算発電電力量を表します。右側の数値は一定期間積算発電電力量[kWh]を表します。
	P 05	●	○	○	瞬時発電電力を表します。右側の数値はそのときの瞬時発電電力[kW]を表します。
	J-Lo	●	○	○	日照が少ないため発電を停止しています。日照が回復し安定するまで待機状態となります。
	JE-15A	●	○	○	自立運転出力コンセントからの使用電流が上限の15Aを超えたため停止しています。消費電力の少ない電気製品に換えて、運転切換スイッチを一度「停止」にし再度「自立」にしてください。
	JE-H	●	○	○	現在自立運転出力コンセントに接続している電気製品は運転開始時の電流が大きいため使用できません。別の電気製品に換えてから、運転切換スイッチを一度「停止」にし再度「自立」にしてください。
異常時	E-00	○	○	●	商用電源または太陽光発電システムの異常により安全装置が作動したことを表します。右側の数字はエラーコードを表します。

● 点灯、● 点滅、○ 消灯を示します。

### 記号説明

JU : 準備、[ : 連系開始までの時間、L : 系統、P : 瞬時発電電力、  
2- : 一定期間積算発電電力量、J- : 自立運転、Lo : 発電量不足、E- : 異常

# 点検とお手入れ

- 太陽光発電システムを長年安全にご使用いただくために定期点検をおすすめしています。費用など詳細についてはお買上げの販売店にご相談ください。

## 警告



- お客さまご自身での点検は行わない  
(感電するおそれがあります)



- お手入れの際は必ずパワーコンディショナの運転切換スイッチを「停止」、直流側開閉器を「切」、分電盤の太陽光発電用ブレーカを「切」にする  
(感電するおそれがあります)

## 注意



- 太陽電池モジュール・パワーコンディショナ・接続箱の清掃には以下の薬品や油類・洗剤等を使用しない シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・洗剤等(故障や変色・変質の原因になります)
- パワーコンディショナをぬれ雑巾でふかない(感電や故障の原因になります)



- 地震・強風・大雪後の点検を受ける  
(架台の固定にゆるみや異常があると落下してけがをすることがあります)
- パワーコンディショナ・接続箱をから拭きするときは手袋を着用する  
(通気口等ではけがをすることがあります)



- 運転中や停止直後はパワーコンディショナの上側通気口をさわらない  
(高温のためやけどをすることがあります)

### 定期点検

当社では定期点検制度を設けています。お買上げの販売店に一度お申し込みいただくと4年ごとに定期点検(有料)を実施いたします。

### 太陽電池モジュールのお手入れ

- 太陽電池モジュールのガラス面に載ったり、物を載せないでください。  
(ガラス割れや製品不具合を起こすことがあります)
- 太陽電池モジュール表面の色調が、製造および、設置後の経年変化により、個々の製品ごとに異なることがありますが、発電性能には影響無く、製品異常ではありません。
- 太陽電池モジュールのガラス表面の通常の汚れは、発電には問題ありませんが、鳥のふん、火山灰、油煙などがつき、ガラス表面が著しく汚れた場合は、発電効率が低下して発電量が少なくなります。この場合はお買上げの販売店にご相談ください。
- 投石などにより、万一太陽電池モジュールのガラスが割れた場合は発電しなくなったり、感電やけがのおそれがあります。お買上げの販売店に修理を依頼してください。

### パワーコンディショナ・接続箱のお手入れ

- 通気口のほこりを定期的(一か月に1回程度)に掃除機で吸い取ってください。
- 製品状態(故障・傾き・外れ)を定期的(一年に1回程度)に確認してください。

**お願い** お手入れのあとは必ず分電盤の太陽光発電用ブレーカを「入」、パワーコンディショナの直流側開閉器を「入」、運転切換スイッチを「連系」にしてください。

この製品は高温になるため、取付壁面が変色することがありますが、製品の異常ではありません。

# 「故障かな?」と思ったら

- 最大発電電力は、太陽電池容量の70~80%程度が目安です。(日照条件等により異なります)
- 売電電力と発電電力は同じではありません。発電電力を家庭内で消費し、余った電力が売電電力となります。
- 商用電源電圧が高い場合や本体周囲温度が高い場合は、出力電力が極端に低くなる場合があります。お買上げの販売店にご相談ください。
- パワーコンディショナが動作しなかったり、異常ランプ点灯やエラーメッセージが表示された場合は下記を参考に処置してください。

# 仕様

## ●パワーコンディショナ

形名 ※1	PV-PN04D	
使用環境条件	屋内 (0~40℃) ※2	
定格入力電圧	DC236V	
入力電圧範囲	DC115~350V (DC130V以上で運転開始)	
最大入力電流	DC20A	
定格出力電圧、周波数	AC202V (自立運転時AC101V)、50/60Hz	
定格出力電力	連系運転時：3.3kVA 自立運転時：1.5kVA	
電力変換効率 ※3	94.5%	
出力基本波力率	0.95以上	
高調波歪み率	総合5%以下、各次3%以下	
待機時消費電力	0.1W以下	
運転時騒音	36dB以下 (正面1mでのAレンジ値、15kHz以下)	
主回路方式	インバータ方式	電圧型電流制御方式
	スイッチング方式	正弦波PWM方式
	絶縁方式	トランスレス方式
	電気方式	連系運転時：単相2線式 (単相3線式配電線に接続) 自立運転時：単相2線式
保護機能	連系保護	OV、UV、OF、UF
	単独運転検出	受動的方式、能動的方式
外形寸法 (W×D×H)	430×140×240mm	
質量 (本体のみ)	13.3kg	

- ※1. 本パワーコンディショナは認証登録品です。
- ※2. 周囲温度が25℃以上の場合、パワーコンディショナの保護機能により出力を抑制することがあります。
- ※3. JIS C 8961「太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法」による定格負荷効率。

表示	原因	処置方法
何も表示がでない	日照が少ないときや夜間は表示部には何も出ません。	日照があれば自動的に表示が出ます。(夜間は表示は出ません)
連系運転時 [C-123] が表示される	停電がありませんでしたか?	停電が復帰すれば2~5分後に自動的に発電開始します。
連系運転時 [L-Lo] が表示される	分電盤の太陽光発電用ブレーカが「切」になっていませんか?	「入」にします。 2~5分後に自動的に発電開始します。
自立運転時 十分日照があるが発電しない。 自立運転出力(専用コンセント)につないだ電気製品が動かない。	表示部に [J-Lo] が表示されていませんか?	自立運転出力コンセントにつないだ電気製品を動かすだけの電力が発電されていません。消費電力の少ない製品に換えてください。
	表示部に [JE-15A] が表示されていませんか?	使用できる電流(15A)を超えたことによる運転停止です。消費電流が少ない製品に換えて運転切換スイッチを一度「停止」にし、再度「自立」にしてください。
	表示部に [JE-H] が表示されていませんか?	自立運転出力コンセントにつないだ電気製品は運転開始時の電流が大きいため使用できません。別の製品に換えて運転切換スイッチを一度「停止」にし、再度「自立」にしてください。
自立運転時 違った周波数が出る (例) [J-60] 50Hz地域の場合	一度も連系運転をしていませんか?	連系運転をするとその地域の周波数を記憶します。連系運転で運転してから自立運転をします。
異常ランプ点灯 表示部が (例) [E-00] を表示する	安全装置が作動しました。	運転切換スイッチを一旦「停止」にして再度「連系」にして、異常ランプが消灯、エラー表示されていないことを確認します。

上記の処置をしても直らないときは、7ページに示しましたパワーコンディショナの運転切換スイッチを「停止」し、直側開閉器を「切」、さらに分電盤の太陽光発電用ブレーカを「切」にして、お買上げの販売店に修理をお申しつけください。

「接続」アフターサービス

点検とアフターサービス



# 保証とアフターサービス

**修理・取扱い・お手入れなどのご相談はまず、お買上げの販売店へお申しつけください。**

お困りの場合は右一覽表で

- 修理のお問合わせは「修理窓口」へ
- その他のお問合わせは「一般相談窓口」へ

## 保証書(別添付)について

■保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。

■内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間…保証書に定める保証期間によります。

## 補修用性能部品の保有期間

■当社は、この太陽光発電システムの補修用性能部品を製造打切り後11年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるときは

「故障かな?」と思ったら」にしたがってお調べください。なお、不具合があるときは、7ページに示しましたパワーコンディショナの運転切替スイッチを「停止」直流側開閉器を「切」分電盤の太陽光発電用ブレーカを「切」にしてお買上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

■ご連絡いただきたい内容

1. 三菱太陽光発電システム
2. 形名
3. お買上げ年・月・日
4. 故障内容  
できるだけ具体的に
5. 住所・名前・電話番号  
付近の目印なども

## 転居されるときは

有資格者による工事が必要ですので、お買上げの販売店にご相談ください。

なお移設に要する費用はお買上げの販売店にご相談ください。

## 三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内

修理・取扱いのご相談は  
**まずお買上げの販売店へ**

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ  
ご依頼できない場合は

修理のお問合わせは

その他のお問合わせは

修理窓口へ

ご相談窓口へ

## ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報、下記のとおり、お取り扱いします。

1. お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
2. 上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
3. あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
  - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
  - ②法令等の定める規定に基づく場合。
4. 個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

## 修理窓口 電話受付：365日24時間

### 北海道地区

札幌 (011) 890-7520 札幌市厚別区大谷地東 2-1-18	帯広 (0155) 35-3111 帯広市西15条南 14-1
旭川 (0166) 26-5580 旭川市曙1条 8-1-4	苫小牧 (0144) 55-1114 苫小牧市明野新町 2-1-18
北見 (0157) 25-7045 北見市並木町 500-5	小樽 (0134) 33-3380 小樽市緑 2-28-22
釧路 (0154) 24-1355 釧路市喜多町 2-25	函館 (0138) 49-0345 函館市西栴檀町 589-57

S05A

## 修理窓口 電話受付：365日24時間

### 東北地区

青森 (017) 773-8381 青森市大字野木字野尻 37-184	秋田 (018) 865-4471 秋田市八橋三和町 19-36
弘前 (0172) 32-6535 弘前市大字青木 4-20-3	横手 (0182) 32-1785 横手市卸町 3-2
八戸 (0178) 28-8544 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8	大館 (0186) 42-2781 大館市餅田 2-5-44
盛岡 (019) 637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11	山形 (023) 624-0018 山形市大野目 2-1-21
水沢 (0197) 25-4511 水沢市卸町 2-3	鶴岡 (0235) 24-6161 鶴岡市上畑町 5-4
仙台 (022) 238-1773 仙台市若林区大和町 2-18-23	郡山 (024) 959-6543 郡山市善久田町卸 1-76-1
気仙沼 (0226) 23-8485 気仙沼市田中前 2-9-2	会津 (0242) 27-4426 会津若松市天草寺町 3-7
石巻 (0225) 95-9111 石巻市門脇字四番谷地 16-268	原町 (0244) 24-2842 原町市桜井町 1-173
古川 (0229) 24-3595 古川市米袋字大津 25-1	いわき (0246) 26-1822 いわき市小島町 1-2-2

### 関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県  
茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県  
山梨県・長野県(飯田地区除く)・新潟県

フロントセンター東京  
東京都世田谷区池尻 3-10-3  
フリーダイヤル  
**0120-56-8634**  
通常電話番号(携帯電話対応)  
**(03) 3424-1111**  
FAX  
**(03) 3424-1115**

### 関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県  
京都府・滋賀県・愛知県・三重県・岐阜県  
静岡県・長野県(飯田地区)・石川県  
富山県・福井県・広島県・山口県・島根県  
鳥取県・岡山県・香川県・徳島県・高知県  
愛媛県

フロントセンター関西  
大阪府北区大淀中 1-4-13  
フリーダイヤル  
**0120-56-8634**  
通常電話番号(携帯電話対応)  
**(06) 6454-3901**  
FAX  
**(06) 6454-3900**

### 九州地区

福岡 (092) 412-5333 福岡市博多区東那珂 3-1-21	熊本 (096) 380-0211 熊本市石原 1-10-35
北九州 (093) 653-1231 北九州市八幡東区昭和 2-5-25	八代 (0965) 33-5173 八代市緑町 13-1
佐賀 (0942) 45-2661 久留米市東金川新町 7-20	大分 (097) 558-8803 大分市向原西 1-8-1
久留米 (0955) 72-1337 唐津市東城内 6-50	宮崎 (0985) 56-4900 宮崎市大字赤江字飛江田150-1
長崎 (095) 834-1116 長崎市丸尾町 4-4	延岡 (0982) 21-3540 延岡市惣領町 25-5
佐世保 (0956) 30-7740 佐世保市木原町 155-1	鹿児島 (099) 260-2421 鹿児島市卸本町 7-17
	沖縄 (098) 898-3333 宜野湾市大山 7-12-1

## ご相談窓口

### 三菱太陽光発電技術相談センター

**0120-314-382**

ミツビシ サン ハツデン

受付時間/9～12:00、13～17:00(土日祝祭日・当社休業日除く)

■全国どこからでもおかけいただけるフリーコール  
**0120-139-365(無料)**  
いつもサンキュー 365日  
■通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655  
■FAX 03-3413-4049

■ご相談対応 平日 9:00～19:00  
土・日・祝 9:00～17:00  
上記以外の時間は受付のみ可能です。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

S05A

# 記録

太陽光発電システムの記録としてこの欄を活用ください。

交付決定番号

- 発生電力量については、ご自身で毎月、日を定めて電力量計を読んで記入してください。
- 売買電力量については電力会社の検針票・領収書に記載してある電力量を記入してください。ご自身で毎月、日を定めてメーターを読んで記入してもかまいません。

## 月々の発生電力量および売買電力量

年 月 日	発生電力量 (kWh)	電力会社へ売った電力量 (kWh)	電力会社から買った電力量 (kWh)


年 月 日	発生電力量 (kWh)	電力会社へ売った電力量 (kWh)	電力会社から買った電力量 (kWh)

## 記録

システムに不具合があった場合に記入しておくくと便利です。

発 生 月 日	
不 具 合 の 内 容	
問 い 合 わ せ 先 依 頼 先 ( 具 体 的 に )	
点 検 ・ 修 理 の 内 容	
停 止 期 間	
点 検 ・ 修 理 費	

形 名	三菱太陽光発電システム
お買上げ年月日	
お買上げ店名 (住 所) (電話番号)	



中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話 0573-66-2111

この説明書は、  
再生紙を使用  
しています。

# 正誤表

## 三菱太陽光発電システム<パワーコンディショナ>


PV-PN04D PV-PN06B3  
PV-PN03D PV-PN05B3

取扱説明書 16 ページ

### (誤)

#### 保証書 (別添付) について

- 保証書は、必ず「引き渡し日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。(記入漏れがあると、無効となります)
  - 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。
- 保証期間……保証書に定める保証期間によります。



### (正)

#### 太陽光発電システム機器 10年保証について

- 三菱電機では、機器の無償修理期間を10年に延長する「機器10年保証」を実施しております。同梱の「太陽光発電システム機器10年保証申込書」をお読みいただき、販売店へお問合せの上、無償修理期間の延長をお申込みいただきますようお願い致します。三菱電機にて申込み内容を確認の上、「太陽光発電システム機器10年保証書」をお客さま宛てに送付致します。
  - 無償修理期間の延長をご希望されないお客様は、別添付の保証書を販売店からお受け取りください。その際、必ず「引き渡し日・販売店名」などの記入をお確かめください。記入漏れがあると、無効となります。お受け取りいただいた保証書に基づいて保証致します。
  - 保証書は内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。
- 保証期間……保証書に定める保証期間によります。