

PX Developer/PX Developerモニタツールのインストール方法について

このたびは、エンジニアリングソフトウェアMELSOFTシリーズ PX Developer/PX Developerモニタツールをお買い上げいただきまことにありがとうございます。

ご使用になる前に、本資料をお読みください。お読みになった後は、いつでも使用できるように大切に保管してください。また、本製品のユーザが代わる場合も、必ず最終ユーザのお手元に届くようお願いいたします。

■ 関連マニュアル

本製品に関する内容を下記のマニュアルに記載しています。

本製品をご使用の前に、マニュアル記載の下記の項目について必ず確認してください。

内容	マニュアル名称[マニュアル番号]
安全上のご注意 製品の適用について 動作環境	PX Developer Version 1 オペレーティングマニュアル(プログラミングツール編) [SH-080259]
	PX Developer Version 1 オペレーティングマニュアル(モニタツール編) [SH-080260]

マニュアルは、同梱CD-ROMの「Manual」フォルダ内に格納されています。

- ・必要に応じて下記のマニュアルも参照してください。

内容	マニュアル名称[マニュアル番号]
インストール時の注意事項	GX Works2 インストール手順書 [BCN-P5999-0911]
	GX Developer Version 8 オペレーティングマニュアル(スタートアップ編) [SH-080355]

- ・インストールするOSに応じて、下記のテクニカルニュースを参照してください。

内容	テクニカルニュース名称(テクニカルニュース番号)
インストール時の注意事項	Windows Vista [®] におけるインストール手順、注意事項および問題発生時の処置方法 (FA-D-0008)
	Windows [®] 7に対応した製品およびインストール時の注意事項 (FA-D-0091)
	Windows [®] 8およびWindows [®] 8.1での動作を確認した製品およびインストールする際の注意事項 (FA-D-0153)
	Windows10で動作を確認した製品およびインストール時の注意事項 (FA-D-0207)

本製品の機能・性能を十分ご理解のうえ、正しくご使用くださるようお願いいたします。

最新のマニュアルおよびテクニカルニュースは、三菱電機FAサイトから入手いただけます。

三菱電機FAサイト

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

■ インストールを行う前にご注意いただきたいこと

- ・PX Developer (SW1D5C-FBDQ-J) ではプログラミングツールとモニタツールがインストールされます。
- ・PX Developer モニタツール (SW1DNC-FBDQMON-J) ではモニタツールのみがインストールされます。
- ・PX Developer とPX Developer モニタツールは、同一パソコンには同時にインストールできません。
- ・パソコンへは、「管理者」または「Administrator」のユーザとしてログオンしてください。
- ・インストールを行う前に、動作している他のアプリケーションをすべて終了してください。
他のアプリケーションが動作している状態でインストールを行うと、製品が正常に動作しない場合があります。

■ インストール手順

本製品は、下記手順でパソコンへインストールを行ってご使用ください。

1. 製品CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入します。CD-ROM内の“setup.exe”をダブルクリックします。
2. 画面の指示に従って必要事項を選択または入力します。

プロダクトIDは本製品に同梱されている「ライセンス許諾書」に記載されています。12桁の数字を3桁-9桁で入力してください。


インストール途中で確認画面が表示された場合は、画面に従いインストールを行ってください。

- 以下の画面が表示された場合は、下記を選択してください。


(画面1) “許可(A)” または “はい(Y)” を選択してください。

(画面2) “このドライバソフトウェアをインストールします(I)” を選択してください。

<Windows Vista® 使用時>




<Windows® 7以降使用時>



- インストール終了後に、以下の画面が表示される場合があります。

(画面3) 画面の指示に従って、パソコンの再起動を実施してください。



(画面4) “このプログラムは正しくインストールされました” を選択してください。



誤ったモジュールがインストールされるため、“推奨の設定を使用して再インストールする”を選択しないでください。



- Windows XP® 使用時に、初回インストール時およびUSBドライバのインストール時に以下の画面が表示されますが、“続行”をクリックし、インストールを続けてください。(弊社にて動作確認を実施し、問題のないことを確認しています。)

(初回インストール時)

(USBドライバのインストール時)



■ アンインストール手順

製品のアンインストールはWindowsのコントロールパネルから行ってください。

- アンインストール時において、共有ファイルの削除を確認するダイアログボックスが表示された場合は、“すべていいえ(O)” ボタンをクリックしてください。

■ 商標

Microsoft, Windows, Windows Vista, およびWindows XPは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

本文中で、商標記号(™, ®)は明記していない場合があります。