

防災照明のメンテナンスを お願いいたします

誘導灯・非常用照明器具は法令※1に基づき、災害などの非常時に備えて確実に避難誘導できる機能を維持するために定期点検により20分(30分または60分)※2以上の点灯確認が定められています。

また、高所や狭小部に設置する際は、メンテナンスを考慮しての設置をお願いいたします。

内蔵蓄電池を適正にご使用いただくためには、定期的に十分な放電が必要です。

年に1~2回の点検をお願いいたします。

特に設置環境が低温になる場合は、6か月毎の点検による十分な放電をお願いいたします。

※1 誘導灯: 消防法第17条3の3、非常用照明器具: 建築基準法第12条第3項
※2 ()内は非常用照明器具の場合

誘導灯 **非常時点灯時間
20分以上**
※長時間定格形器具は60分間

非常用照明器具 **非常時点灯時間
30分以上**
※長時間定格形器具は60分間



点検スイッチ・各種モニタ

蓄電池・ランプは
メンテナンスが必要です。

モニタの点滅は蓄電池・ランプ交換の合図です

◎蓄電池交換目安: 4~6年

蓄電池お取替えの目安は4~6年です。ただし年に1~2回の放電がない場合や、設置環境が低温または高温の場合には蓄電池内部の劣化が進みやすく、停電時に非常点灯時間が法定時間より短くなる場合があります。

充電モニタ表示	状態
自己点検後点灯 ●	正常
自己点検後点滅 ●	蓄電池交換(寿命)
消灯 ●	蓄電池コネクタ外れまたは非常点灯中

◎ランプの交換時期

- ・直管蛍光ランプ: 約1~2年
- ・冷陰極ランプ(高輝度誘導灯): 約3~6年
- ・コンパクト形蛍光ランプ: 約半年~2年
- ・LED光源(高輝度誘導灯): 約6年

ランプモニタ表示	状態
通常使用時点灯 ●	ランプ外れ 故障
通常使用時点滅 ●	ランプ交換(寿命)
消灯 ●	正常

※旧モデル及び自己点検機能を搭載していない器具では、モニタの状態表示の内容が異なる場合があります。ランプモニタのない非常用照明器具もあります。ニッケルカドミウム電池及びニッケル水素電池はリサイクルが必要です。使用済電池は回収拠点へお持ち込みください。

器具の交換時期は8~10年が目安です

(一社)日本照明工業会
LED照明ナビ
「防災照明器具は
万々に備えた正しい点検と交換を」



こちらから▶

リモコン自己点検でらくらくメンテナンス

※対象機種において



従来わずらわしかった蓄電池容量の定期点検の負担を大幅に軽減できます。

従来品



高所に設置された防災照明器具は、点検時に脚立などが必要です。

リモコン自己点検機能付



リモコン操作で自動点検をスタート。ラクラク点検が可能です。



充電モニタが点滅したら蓄電池の交換が必要です



自己点検リモコン
RZB02 14,800円(税別)

※点検方法の詳細は取扱説明書をご確認ください。



非常用照明 蓄電池の交換方法は動画でご確認いただけます。



- ・LED専用形非常灯 直付形
- ・LED専用形非常灯 埋込形
- ・LEDライトユニット形Myシリーズ非常灯
- ・LEDライトユニット形Myシリーズ非常灯 階段通路誘導灯兼用形



YouTube 再生リスト

こちらから▶



※誘導灯蓄電池の交換方法は取扱説明書をご確認ください。

三菱電機株式会社

製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 <https://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/>

照明器具に関するお問合せ先

三菱電機照明(株) 営業本部 照明技術相談センター

【照明器具】(0120) 348-027 (無料) Tel. (0467) 41-2736 (有料) Fax. (0467) 46-8861

受付時間: 月曜~金曜 9:00~12:00、13:00~17:00 (祝日・当社休日を除く)

●外観、仕様、価格は、予告なく変更させていただくことがあります。また、商品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。 ●本カタログ掲載の商品は日本国内用ですので、日本国外では使用できません。またアフターサービスもできません。Appliances in this catalog are designed for use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.