

連結モデル形 補助資料 リブレスマルチ標準Y

2017年5月30日

メーカー名：三菱電機株式会社

部署(部門)名：冷熱システム製作所営業部空調営業課

		構成機器		
連結モデル		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP560SDMG4	PUHY-RP280SDMG4	PUHY-RP280SDMG4	
型式		型式 P280型	型式 P280型	
定格冷房能力	56.0kW	28.0kW	28.0kW	
定格暖房能力	63.0kW	31.5kW	31.5kW	
定格冷房消費電力	16.42kW	8.21kW	8.21kW	
定格暖房消費電力	15.78kW	7.89kW	7.89kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	5.2	5.2	
連結モデル		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP630SDMG4	PUHY-RP280SDMG4	PUHY-RP335SDMG4	
型式		型式 P280型	型式 P335型	
定格冷房能力	63.0kW	28.7kW	34.3kW	
定格暖房能力	69.0kW	31.4kW	37.6kW	
定格冷房消費電力	19.26kW	8.76kW	10.50kW	
定格暖房消費電力	18.49kW	8.41kW	10.08kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	5.2	4.9	
連結モデル		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP670SDMG4	PUHY-RP335SDMG4	PUHY-RP335SDMG4	
型式		型式 P335型	型式 P335型	
定格冷房能力	67.0kW	33.5kW	33.5kW	
定格暖房能力	77.5kW	38.7kW	38.8kW	
定格冷房消費電力	20.05kW	10.02kW	10.03kW	
定格暖房消費電力	21.05kW	10.52kW	10.53kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.9	4.9	
連結モデル		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP730SDMG4	PUHY-RP335SDMG4	PUHY-RP400SDMG4	
型式		型式 P335型	型式 P400型	
定格冷房能力	73.0kW	33.7kW	39.3kW	
定格暖房能力	77.5kW	35.3kW	42.2kW	
定格冷房消費電力	23.17kW	10.70kW	12.47kW	
定格暖房消費電力	22.14kW	10.22kW	11.92kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.9	4.9	
連結モデル		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP775SDMG4	PUHY-RP224SDMG4	PUHY-RP280SDMG4	PUHY-RP280SDMG4
型式		型式 P224型	型式 P280型	型式 P280型
定格冷房能力	77.5kW	22.3kW	37.6kW	37.6kW
定格暖房能力	90.0kW	25.8kW	32.1kW	32.1kW
定格冷房消費電力	23.77kW	6.79kW	8.49kW	8.49kW
定格暖房消費電力	23.62kW	6.74kW	8.44kW	8.44kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—*1	5.6	5.2	5.2
連結モデル		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP850SDMG4	PUHY-RP280SDMG4	PUHY-RP280SDMG4	PUHY-RP280SDMG4
型式		型式 P280型	型式 P280型	型式 P280型
定格冷房能力	85.0kW	28.3kW	28.3kW	28.4kW
定格暖房能力	95.0kW	31.6kW	31.7kW	31.7kW
定格冷房消費電力	26.89kW	8.96kW	8.96kW	8.97kW
定格暖房消費電力	25.53kW	8.51kW	8.51kW	8.51kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—*1	5.2	5.2	5.2
連結モデル		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP900SDMG4	PUHY-RP280SDMG4	PUHY-RP280SDMG4	PUHY-RP335SDMG4
型式		型式 P280型	型式 P280型	型式 P335型
定格冷房能力	90.0kW	28.2kW	28.2kW	33.6kW
定格暖房能力	100.0kW	31.3kW	31.3kW	37.4kW
定格冷房消費電力	26.86kW	8.40kW	8.40kW	10.06kW
定格暖房消費電力	25.83kW	8.08kW	8.08kW	9.67kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—*1	5.2	5.2	4.9
連結モデル		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-RP950SDMG4	PUHY-RP280SDMG4	PUHY-RP335SDMG4	PUHY-RP335SDMG4
型式		型式 P280型	型式 P335型	型式 P335型
定格冷房能力	95.0kW	28.0kW	33.5kW	33.5kW
定格暖房能力	106.0kW	31.2kW	37.4kW	37.4kW
定格冷房消費電力	28.96kW	8.52kW	10.22kW	10.22kW
定格暖房消費電力	28.72kW	8.44kW	10.14kW	10.14kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—*1	5.2	4.9	4.9
連結モデル		単体A	単体B	単体C
型式	PUHY-RP1000SDMG4	PUHY-RP335SDMG4	PUHY-RP335SDMG4	PUHY-RP335SDMG4
定格冷房能力	100.0kW	33.4kW	33.3kW	33.3kW
定格暖房能力	112.0kW	37.4kW	37.4kW	37.2kW
定格冷房消費電力	30.03kW	10.01kW	10.01kW	10.01kW
定格暖房消費電力	30.35kW	10.12kW	10.12kW	10.11kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—*1	4.9	4.9	4.9

*1 セット型式は、504形を超えるため、APF2006の数値はありません。

補足事項

1. 連結モデルの機器の見積書には、構成機器(単体A・B・C)の明細が明記されている必要があります。
(見積依頼書についても、連結モデルの型式だけでなく、構成機器の型式及び基準値1の記載が必要です)
2. 公募ポータルへの入力は、セット型式の仕様値ではなく、上表の構成機器(単体A・B・C)個々の仕様値(網掛けの値)を入力してください。
3. 申請書提出時は、連結の仕様書・本資料だけでなく、当該形のパンフレットも必ず添付し、付箋等で当該品の箇所がわかるようにしてください
(提出要領は設備別省エネルギー量計算の手引き【電気式パッケージエアコン】P. 11, 12を参照ください)