

連結モデル形 補助資料 ズバ暖マルチ7

2017年5月30日

メーカー名：三菱電機株式会社
部署(部門)名：冷熱システム製作所営業部空調営業課

	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WP560SDMG3	PUHY-WP280SDMG3	PUHY-WP280SDMG3	
型式		型式 P280型	型式 P280型	
定格冷房能力	56.0kW	28.0kW	28.0kW	
定格暖房能力	63.0kW	31.5kW	31.5kW	
定格冷房消費電力	18.72kW	9.36kW	9.36kW	
定格暖房消費電力	18.04kW	9.02kW	9.02kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7	4.7	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WP630SDMG3	PUHY-WP280SDMG3	PUHY-WP335SDMG3	
型式		型式 P280型	型式 P335型	
定格冷房能力	63.0kW	28.6kW	34.4kW	
定格暖房能力	69.0kW	31.4kW	37.6kW	
定格冷房消費電力	21.84kW	9.93kW	11.91kW	
定格暖房消費電力	20.16kW	9.16kW	11.00kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7	4.7	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WP670SDMG3	PUHY-WP335SDMG3	PUHY-WP335SDMG3	
型式		型式 P335型	型式 P335型	
定格冷房能力	67.0kW	33.5kW	33.5kW	
定格暖房能力	77.5kW	38.8kW	38.7kW	
定格冷房消費電力	23.02kW	11.51kW	11.51kW	
定格暖房消費電力	23.48kW	11.74kW	11.74kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7	4.7	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WP730SDMG3	PUHY-WP335SDMG3	PUHY-WP400SDMG3	
型式		型式 P335型	型式 P400型	
定格冷房能力	73.0kW	33.7kW	39.3kW	
定格暖房能力	82.5kW	38.1kW	44.4kW	
定格冷房消費電力	24.22kW	11.18kW	13.04kW	
定格暖房消費電力	24.02kW	11.09kW	12.93kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7	4.7	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WP775SDMG3	PUHY-WP400SDMG3	PUHY-WP400SDMG3	
型式		型式 P400型	型式 P400型	
定格冷房能力	77.5kW	38.8kW	38.7kW	
定格暖房能力	90.0kW	45.0kW	45.0kW	
定格冷房消費電力	25.00kW	12.50kW	12.50kW	
定格暖房消費電力	25.75kW	12.88kW	12.87kW	
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	
APF2006	—*1	4.7	4.7	
	連結モデル	構成機器		
		単体A	単体B	単体C
形名	PUHY-WP850SDMG3	PUHY-WP280SDMG3	PUHY-WP280SDMG3	PUHY-WP280SDMG3
型式		型式 P280型	型式 P280型	型式 P280型
定格冷房能力	85.0kW	28.4kW	28.3kW	28.3kW
定格暖房能力	95.0kW	31.7kW	31.7kW	31.6kW
定格冷房消費電力	28.71kW	9.57kW	9.57kW	9.57kW
定格暖房消費電力	27.21kW	9.07kW	9.07kW	9.07kW
インバーター採用	インバーター	インバーター	インバーター	インバーター
APF2006	—*1	4.7	4.7	4.7

*1 セット形名は、504形を超えるため、APF2006の数値はありません。

補足事項

- 連結モデルの機器の見積書には、構成機器(単体A・B・C)の明細が明記されている必要があります。
(見積依頼書についても、連結モデルの型式だけでなく、構成機器の型式及び基準値1の記載が必要です)
- 公募ポータルへの入力は、セット型式の仕様値ではなく、上表の構成機器(単体A・B・C)個々の仕様値(網掛けの値)を入力してください。
- 申請書提出時は、連結の仕様書・本資料だけでなく、当該形のパンフレットも必ず添付し、付箋等で当該品の箇所がわかるようにしてください
(提出要領は設備別省エネルギー量計算の手引き【電気式パッケージエアコン】P. 11, 12を参照ください)