「三菱電機　コンデンシングユニット総合カタログ　2026年9月版」記載内容の訂正

本カタログに以下の誤りがございました。内容を訂正し、深くお詫び申し上げます。

【訂正内容】

81ページ：仕様表　形名「M9A-04LAB（-R）」
圧縮機形名　表記誤り
［誤］RL4588-**TE**
［正］RL4588-**HN**

項目 ＼ 形名				M9A-04LAB(-R)
呼称出力			kW	0.40
法定冷凍トン			トン	0.20 ／ 0.24
吸入圧力飽和温度範囲			℃	−30〜−5
冷媒				R404A〈150g封入済〉　最大封入量800g
据付条件				屋内設置
			℃	周囲温度 +5〜+40
電源				単相　100V　50Hz ／ 単相　100V　60Hz
電気特性	消費電力	〈注1〉	kW	0.47 ／ 0.57
	運転電流	〈注1〉	A	6.1 ／ 6.0
	力率	〈注1〉	%	77.0 ／ 95.0
	始動電流		A	36.0 ／ 32.0
圧縮機	形名			RL4588-TE
	定格出力		kW	0.45
	押しのけ量		m^3/h	1.58 ／ 1.9.0
	電熱器〈オイル〉		W	−
冷凍機油	種類			SL-32D1
	初期充てん量	圧縮機	L	0.29
		その他	L	−
	正規充てん量		L	0.29

以上