

ビル用マルチエアコン

※連結モデル形のビル用マルチエアコンは、連結前のエビデンスが必要になります。<ビル用マルチ連結モデルエビデンス資料【G7】もしくは、ビル用マルチ連結モデルエビデンス資料【G6＋ズバ暖】>をご活用ください。
※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2020年6月18日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番	連結型フラグ	室外機型番① ※連結前の型番	室外機型番② ※連結前の型番	室外機型番③ ※連結前の型番	性能値 APF (2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	備考
1	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP224DMG6(-BS,-BSG)	-				5.9	22.4	5.79	3.86	25.0	5.86	－	
2	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP280DMG6(-BS,-BSG)	-				5.6	28.0	8.18	3.42	31.5	7.99	－	
3	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP335DMG6(-BS,-BSG)	-				5.5	33.5	9.10	3.68	37.5	10.59	－	
4	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP400DMG6(-BS,-BSG)	-				5.4	40.0	11.06	3.61	45.0	11.39	－	
5	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP450SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GP224SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GP224SDMG6(-BS,-BSG)			45.0	11.47	3.92	50.0	11.73	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
6	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP500SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GP224SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GP280SDMG6(-BS,-BSG)			50.0	13.77	3.63	56.0	13.69	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
7	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP560SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GP224SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GP335SDMG6(-BS,-BSG)			56.0	15.09	3.71	63.0	16.32	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
8	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP630SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GP280SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GP335SDMG6(-BS,-BSG)			63.0	18.31	3.44	69.0	18.59	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
9	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP670SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GP335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GP335SDMG6(-BS,-BSG)			67.0	18.76	3.57	77.5	22.46	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
10	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP730SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GP224SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GP224SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GP280SDMG6(-BS,-BSG)		73.0	20.27	3.60	82.5	19.83	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
11	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP775SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GP224SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GP224SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GP335SDMG6(-BS,-BSG)		77.5	21.00	3.69	90.0	23.07	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
12	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP850SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GP224SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GP280SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GP335SDMG6(-BS,-BSG)		85.0	24.01	3.54	95.0	25.00	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
13	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP900SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GP224SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GP335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GP335SDMG6(-BS,-BSG)		90.0	24.79	3.63	100.0	27.10	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
14	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP950SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GP280SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GP335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GP335SDMG6(-BS,-BSG)		95.0	26.98	3.52	106.0	29.28	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
15	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP100SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GP335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GP335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GP335SDMG6(-BS,-BSG)		100.0	27.93	3.58	112.0	32.18	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
16	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP140DMG6(-BS,-BSG)	-				5.2	14.0	3.60	3.88	16.0	4.76	－	
17	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP160DMG6(-BS,-BSG)	-				5.2	16.0	3.90	4.10	18.0	4.40	－	
18	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP224DMG6(-BS,-BSG)	-				5.6	22.4	6.34	3.53	25.0	6.26	－	
19	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP280DMG6(-BS,-BSG)	-				5.2	28.0	9.16	3.05	31.5	8.36	－	
20	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP335DMG6(-BS,-BSG)	-				4.9	33.5	9.51	3.52	37.5	9.39	－	
21	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP400DMG6(-BS,-BSG)	-				4.9	40.0	12.27	3.25	45.0	12.43	－	
22	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP450DMG6(-BS,-BSG)	-				4.7	45.0	15.68	2.86	50.0	13.64	－	
23	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP500SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP224SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP280SDMG6(-BS,-BSG)			50.0	15.24	3.28	56.0	14.50	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
24	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP560SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP280SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP280SDMG6(-BS,-BSG)			56.0	17.83	3.14	63.0	16.27	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
25	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP630SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP280SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP335SDMG6(-BS,-BSG)			63.0	19.09	3.30	69.0	17.69	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
26	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP670SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP335SDMG6(-BS,-BSG)			67.0	19.53	3.43	77.5	19.72	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
27	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP730SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP400SDMG6(-BS,-BSG)			73.0	22.25	3.28	82.5	22.35	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
28	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP775SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP400SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP400SDMG6(-BS,-BSG)			77.5	24.60	3.15	90.0	25.64	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
29	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP850SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP400SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP450SDMG6(-BS,-BSG)			85.0	28.71	2.96	95.0	26.91	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
30	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP900SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP450SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP450SDMG6(-BS,-BSG)			90.0	32.49	2.77	100.0	27.17	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
31	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP950SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP450SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP500KDMG6(-BS,-BSG)			95.0	34.42	2.76	106.0	29.20	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
32	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP1000SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP500KDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP500KDMG6(-BS,-BSG)			100.0	36.63	2.73	112.0	30.27	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
33	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP1060SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP400SDMG6(-BS,-BSG)		106.0	34.75	3.05	118.0	31.21	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
34	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP1120SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP450SDMG6(-BS,-BSG)		112.0	35.00	3.20	125.0	32.80	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
35	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP1180SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP400SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP450SDMG6(-BS,-BSG)		118.0	37.94	3.11	132.0	36.16	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
36	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP1220SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP400SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP400SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP450SDMG6(-BS,-BSG)		122.0	40.26	3.03	140.0	39.21	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
37	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP1280SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP400SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP450SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP450SDMG6(-BS,-BSG)		128.0	44.13	2.90	145.0	40.50	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
38	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP1360SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP450SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP450SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP450SDMG6(-BS,-BSG)		136.0	49.09	2.77	150.0	41.32	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
39	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP1400SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP450SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP450SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-EP500KDMG6(-BS,-BSG)		140.0	51.47	2.72	155.0	42.93	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
40	ビル用マルチエアコン	PUHY-P224DMG6(-BS,-BSG)	-				5.6	22.4	6.46	3.46	25.0	6.40	－	
41	ビル用マルチエアコン	PUHY-P280DMG6(-BS,-BSG)	-				5.1	28.0	9.33	3.00	31.5	8.60	－	
42	ビル用マルチエアコン	PUHY-P335DMG6(-BS,-BSG)	-				4.8	33.5	9.65	3.47	37.5	10.00	－	
43	ビル用マルチエアコン	PUHY-P400DMG6(-BS,-BSG)	-				4.8	40.0	12.82	3.12	45.0	12.85	－	
44	ビル用マルチエアコン	PUHY-P450DMG6(-BS,-BSG)	-				4.6	45.0	16.47	2.73	45.0	12.64	－	
45	ビル用マルチエアコン	PUHY-P500DMG6(-BS,-BSG)	-				4.4	50.0	18.58	2.69	56.0	15.55	－	
46	ビル用マルチエアコン	PUHY-P630SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P280SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-P335SDMG6(-BS,-BSG)			63.0	20.06	3.14	69.0	18.80	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
47	ビル用マルチエアコン	PUHY-P670SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-P335SDMG6(-BS,-BSG)			67.0	19.88	3.37	77.5	21.29	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
48	ビル用マルチエアコン	PUHY-P730SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-P400SDMG6(-BS,-BSG)			73.0	22.81	3.20	82.5	23.43	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
49	ビル用マルチエアコン	PUHY-P775SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P400SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-P400SDMG6(-BS,-BSG)			77.5	25.57	3.03	90.0	26.47	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
50	ビル用マルチエアコン	PUHY-P850SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P400SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-P450SDMG6(-BS,-BSG)			85.0	29.92	2.84	95.0	27.77	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
51	ビル用マルチエアコン	PUHY-P900SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P450SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-P450SDMG6(-BS,-BSG)			90.0	33.96	2.65	100.0	27.93	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
52	ビル用マルチエアコン	PUHY-P950SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P450SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-P500SDMG6(-BS,-BSG)			95.0	35.71	2.66	106.0	29.77	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
53	ビル用マルチエアコン	PUHY-P1000SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P500SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-P500SDMG6(-BS,-BSG)			100.0	36.63	2.73	112.0	30.27	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
54	ビル用マルチエアコン	PUHY-P1060SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P280SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-P335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-P450SDMG6(-BS,-BSG)		106.0	35.69	2.97	118.0	32.50	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
55	ビル用マルチエアコン	PUHY-P1120SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-P335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-P450SDMG6(-BS,-BSG)		112.0	35.78	3.13	125.0	34.53	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
56	ビル用マルチエアコン	PUHY-P1180SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-P400SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-P450SDMG6(-BS,-BSG)		118.0	39.20	3.01	132.0	37.71	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
57	ビル用マルチエアコン	PUHY-P1220SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P400SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-P400SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-P450SDMG6(-BS,-BSG)		122.0	42.06	2.90	140.0	40.57	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
58	ビル用マルチエアコン	PUHY-P1280SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P400SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-P450SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-P450SDMG6(-BS,-BSG)		128.0	46.20	2.77	145.0	41.78	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
59	ビル用マルチエアコン	PUHY-P1360SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P450SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-P450SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-P450SDMG6(-BS,-BSG)		136.0	51.32	2.65	150.0	42.49	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
60	ビル用マルチエアコン	PUHY-P1400SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P450SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-P450SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-P500SDMG6(-BS,-BSG)		140.0	53.03	2.64	155.0	43.66	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
61	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP224DMG6(-BS,-BSG)	-				5.8	22.4	5.55	4.03	25.0	5.91	－	
62	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP280DMG6(-BS,-BSG)	-				5.5	28.0	8.18	3.42	31.5	8.07	－	
63	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP335SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP160SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GRP160SDMG6(-BS,-BSG)			33.5	7.93	4.22	37.5	8.97	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
64	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP355SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP140SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GRP224SDMG6(-BS,-BSG)			35.5	8.76	4.05	40.0	10.44	－	連結前の室外機が基準値を満たしている

ビル用マルチエアコン

※連結モデル形のビル用マルチエアコンは、連結前のエビデンスが必要になります。<ビル用マルチ連結モデルエビデンス資料【G7】もしくは、ビル用マルチ連結モデルエビデンス資料【G6＋ズバ暖】>をご活用ください。
※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2020年6月18日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番	連結型フラグ	室外機型番① ※連結前の型番	室外機型番② ※連結前の型番	室外機型番③ ※連結前の型番	性能値 APF (2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	備考
65	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP400SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP160SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GRP224SDMG6(-BS,-BSG)			40.0	9.75	4.10	45.0	10.73	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
66	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP450SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP224SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GRP224SDMG6(-BS,-BSG)			45.0	11.36	3.96	50.0	11.84	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
67	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP500SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP224SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GRP280SDMG6(-BS,-BSG)			50.0	13.44	3.72	56.0	13.79	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
68	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP560SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP224SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GRP335KDMG6(-BS,-BSG)			56.0	14.69	3.81	63.0	16.44	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
69	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP630SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP280SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GRP335KDMG6(-BS,-BSG)			63.0	18.15	3.47	69.0	18.75	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
70	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP670SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP335KDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GRP335KDMG6(-BS,-BSG)			67.0	18.76	3.57	77.5	22.66	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
71	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP730SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP224SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GRP224SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GRP280SDMG6(-BS,-BSG)		73.0	19.26	3.79	82.5	19.68	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
72	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP775SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP224SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GRP224SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GRP335KDMG6(-BS,-BSG)		77.5	20.39	3.80	90.0	23.31	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
73	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP850SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP224SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GRP280SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GRP335KDMG6(-BS,-BSG)		85.0	23.61	3.60	95.0	25.26	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
74	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP900SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP224SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GRP335KDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GRP335KDMG6(-BS,-BSG)		90.0	24.39	3.69	100.0	27.02	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
75	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP950SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP280SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GRP335KDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GRP335KDMG6(-BS,-BSG)		95.0	27.22	3.49	106.0	29.60	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
76	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP1000SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP335KDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GRP335KDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-GRP335KDMG6(-BS,-BSG)		100.0	28.01	3.57	112.0	32.55	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
77	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP140DMG6(-BS,-BSG)	-				5.2	14.0	3.60	3.88	16.0	4.81	－	
78	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP160DMG6(-BS,-BSG)	-				5.2	16.0	3.90	4.10	18.0	4.43	－	
79	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP224DMG6(-BS,-BSG)	-				5.6	22.4	6.30	3.55	25.0	6.20	－	
80	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP280DMG6(-BS,-BSG)	-				5.2	28.0	8.69	3.22	31.5	8.42	－	
81	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP335DMG6(-BS,-BSG)	-				4.9	33.5	9.65	3.47	37.5	9.99	－	
82	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP355DMG6(-BS,-BSG)	-				4.9	35.5	11.34	3.13	37.5	11.44	－	
83	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP400DMG6(-BS,-BSG)	-				4.9	40.0	13.24	3.02	37.5	10.90	－	
84	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP450DMG6(-BS,-BSG)	-				4.6	45.0	16.47	2.73	45.0	12.64	－	
85	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP450SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-RP224SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-RP224SDMG6(-BS,-BSG)			45.0	12.89	3.49	50.0	12.43	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
86	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP500SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-RP224SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-RP280SDMG6(-BS,-BSG)			50.0	14.79	3.38	56.0	14.43	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
87	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP560SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-RP280SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-RP280SDMG6(-BS,-BSG)			56.0	16.42	3.41	63.0	15.78	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
88	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP630SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-RP280SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-RP335SDMG6(-BS,-BSG)			63.0	19.26	3.27	69.0	18.49	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
89	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP670SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-RP335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-RP335SDMG6(-BS,-BSG)			67.0	20.05	3.34	77.5	21.05	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
90	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP730SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-RP335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-RP400SDMG6(-BS,-BSG)			73.0	23.17	3.15	77.5	22.14	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
91	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP775SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-RP224SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-RP280SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-RP280SDMG6(-BS,-BSG)		77.5	23.77	3.26	90.0	23.62	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
92	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP850SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-RP280SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-RP280SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-RP280SDMG6(-BS,-BSG)		85.0	26.89	3.16	95.0	25.53	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
93	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP900SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-RP280SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-RP280SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-RP335SDMG6(-BS,-BSG)		90.0	26.86	3.35	100.0	25.83	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
94	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP950SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-RP280SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-RP335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-RP335SDMG6(-BS,-BSG)		95.0	28.96	3.28	106.0	28.72	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
95	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP1000SDMG6(-BS,-BSG)	連結	PUHY-RP335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-RP335SDMG6(-BS,-BSG)	PUHY-RP335SDMG6(-BS,-BSG)		100.0	30.03	3.33	112.0	30.35	－	連結前の室外機が基準値を満たしている
96	ビル用マルチエアコン	PUHY-HRP224SDMG5(-BS,-BSG)	-				4.8	22.4	6.60	3.39	25.0	6.23	該当	
97	ビル用マルチエアコン	PUHY-HRP280SDMG5(-BS,-BSG)	-				4.7	28.0	9.08	3.08	31.5	8.75	該当	
98	ビル用マルチエアコン	PUHY-HRP335SDMG5(-BS,-BSG)	-				4.7	33.5	10.21	3.28	37.5	10.30	該当	
99	ビル用マルチエアコン	PUHY-HRP400SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-HRP160SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HRP224SDMG5(-BS,-BSG)			40.0	12.15	3.29	45.0	11.56	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
100	ビル用マルチエアコン	PUHY-HRP450SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-HRP224SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HRP224SDMG5(-BS,-BSG)			45.0	13.97	3.22	50.0	13.12	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
101	ビル用マルチエアコン	PUHY-HRP500SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-HRP224SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HRP280SDMG5(-BS,-BSG)			50.0	16.01	3.12	56.0	15.25	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
102	ビル用マルチエアコン	PUHY-HRP560SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-HRP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HRP280SDMG5(-BS,-BSG)			56.0	18.72	2.99	63.0	18.04	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
103	ビル用マルチエアコン	PUHY-HRP630SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-HRP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HRP335SDMG5(-BS,-BSG)			63.0	20.78	3.03	69.0	19.64	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
104	ビル用マルチエアコン	PUHY-HRP670SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-HRP335SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HRP335SDMG5(-BS,-BSG)			67.0	21.06	3.18	77.5	22.39	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
105	ビル用マルチエアコン	PUHY-HRP730SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-HRP224SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HRP224SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HRP280SDMG5(-BS,-BSG)		73.0	23.00	3.17	82.5	22.29	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
106	ビル用マルチエアコン	PUHY-HRP775SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-HRP224SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HRP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HRP280SDMG5(-BS,-BSG)		77.5	25.21	3.07	90.0	25.48	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
107	ビル用マルチエアコン	PUHY-HRP850SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-HRP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HRP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HRP280SDMG5(-BS,-BSG)		85.0	28.71	2.96	95.0	27.21	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
108	ビル用マルチエアコン	PUHY-WRP224SDMG5(-BS,-BSG)	-				4.8	22.4	6.60	3.39	25.0	6.23	該当	
109	ビル用マルチエアコン	PUHY-WRP280SDMG5(-BS,-BSG)	-				4.7	28.0	9.08	3.08	31.5	8.75	該当	
110	ビル用マルチエアコン	PUHY-WRP335SDMG5(-BS,-BSG)	-				4.7	33.5	11.16	3.00	37.5	10.80	該当	
111	ビル用マルチエアコン	PUHY-WRP400SDMG5(-BS,-BSG)	-				4.7	40.0	12.50	3.20	45.0	12.50	該当	
112	ビル用マルチエアコン	PUHY-WRP450SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-WRP224SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WRP224SDMG5(-BS,-BSG)			45.0	13.97	3.22	50.0	13.12	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
113	ビル用マルチエアコン	PUHY-WRP500SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-WRP224SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WRP280SDMG5(-BS,-BSG)			50.0	16.02	3.12	56.0	15.25	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
114	ビル用マルチエアコン	PUHY-WRP560SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-WRP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WRP280SDMG5(-BS,-BSG)			56.0	18.72	2.99	63.0	18.04	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
115	ビル用マルチエアコン	PUHY-WRP630SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-WRP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WRP335SDMG5(-BS,-BSG)			63.0	21.84	2.88	69.0	20.16	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
116	ビル用マルチエアコン	PUHY-WRP670SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-WRP335SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WRP335SDMG5(-BS,-BSG)			67.0	23.02	2.91	77.5	23.48	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
117	ビル用マルチエアコン	PUHY-WRP730SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-WRP335SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WRP400SDMG5(-BS,-BSG)			73.0	24.22	3.01	82.5	24.02	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
118	ビル用マルチエアコン	PUHY-WRP775SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-WRP400SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WRP400SDMG5(-BS,-BSG)			77.5	25.00	3.10	90.0	25.75	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
119	ビル用マルチエアコン	PUHY-WRP850SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-WRP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WRP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WRP280SDMG5(-BS,-BSG)		85.0	28.71	2.96	95.0	27.21	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
120	ビル用マルチエアコン	PUHY-HP224SDMG5(-BS,-BSG)	-				4.8	22.4	6.60	3.39	25.0	6.23	該当	
121	ビル用マルチエアコン	PUHY-HP280SDMG5(-BS,-BSG)	-				4.7	28.0	9.08	3.08	31.5	8.75	該当	
122	ビル用マルチエアコン	PUHY-HP335SDMG5(-BS,-BSG)	-				4.7	33.5	10.21	3.28	37.5	10.30	該当	
123	ビル用マルチエアコン	PUHY-HP400SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-HP160SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HP224SDMG5(-BS,-BSG)			40.0	12.15	3.29	45.0	11.56	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
124	ビル用マルチエアコン	PUHY-HP450SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-HP224SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HP224SDMG5(-BS,-BSG)			45.0	13.97	3.22	50.0	13.12	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
125	ビル用マルチエアコン	PUHY-HP500SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-HP224SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HP280SDMG5(-BS,-BSG)			50.0	16.01	3.12	56.0	15.25	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
126	ビル用マルチエアコン	PUHY-HP560SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-HP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HP280SDMG5(-BS,-BSG)			56.0	18.72	2.99	63.0	18.04	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
127	ビル用マルチエアコン	PUHY-HP630SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-HP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HP335SDMG5(-BS,-BSG)			63.0	20.78	3.03	69.0	19.64	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
128	ビル用マルチエアコン	PUHY-HP670SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-HP335SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HP335SDMG5(-BS,-BSG)			67.0	21.06	3.18	77.5	22.39	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている

ビル用マルチエアコン

※連結モデル形のビル用マルチエアコンは、連結前のエビデンスが必要になります。<ビル用マルチ連結モデルエビデンス資料【G7】もしくは、ビル用マルチ連結モデルエビデンス資料【G6＋ズバ暖】>をご活用ください。
※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2020年6月18日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番	連結型フラグ	室外機型番① ※連結前の型番	室外機型番② ※連結前の型番	室外機型番③ ※連結前の型番	性能値 APF (2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	備考
129	ビル用マルチエアコン	PUHY-HP730SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-HP224SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HP224SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HP280SDMG5(-BS,-BSG)		73.0	23.00	3.17	82.5	22.29	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
130	ビル用マルチエアコン	PUHY-HP775SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-HP224SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HP280SDMG5(-BS,-BSG)		77.5	25.21	3.07	90.0	25.48	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
131	ビル用マルチエアコン	PUHY-HP850SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-HP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HP280SDMG5(-BS,-BSG)		85.0	28.71	2.96	95.0	27.21	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
132	ビル用マルチエアコン	PUHY-HP900SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-HP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HP335SDMG5(-BS,-BSG)		90.0	29.30	3.07	100.0	28.70	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
133	ビル用マルチエアコン	PUHY-HP950SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-HP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HP335SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HP335SDMG5(-BS,-BSG)		95.0	30.45	3.11	106.0	30.29	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
134	ビル用マルチエアコン	PUHY-HP1000SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-HP335SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HP335SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-HP335SDMG5(-BS,-BSG)		100.0	31.49	3.17	112.0	31.77	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
135	ビル用マルチエアコン	PUHY-WP224SDMG5(-BS,-BSG)	-				4.8	22.4	6.60	3.39	25.0	6.23	該当	
136	ビル用マルチエアコン	PUHY-WP280SDMG5(-BS,-BSG)	-				4.7	28.0	9.08	3.08	31.5	8.75	該当	
137	ビル用マルチエアコン	PUHY-WP335SDMG5(-BS,-BSG)	-				4.7	33.5	11.16	3.00	37.5	10.80	該当	
138	ビル用マルチエアコン	PUHY-WP400SDMG5(-BS,-BSG)	-				4.7	40.0	12.50	3.20	45.0	12.50	該当	
139	ビル用マルチエアコン	PUHY-WP450SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-WP224SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WP224SDMG5(-BS,-BSG)			45.0	13.97	3.22	50.0	13.12	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
140	ビル用マルチエアコン	PUHY-WP500SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-WP224SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WP280SDMG5(-BS,-BSG)			50.0	16.02	3.12	56.0	15.25	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
141	ビル用マルチエアコン	PUHY-WP560SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-WP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WP280SDMG5(-BS,-BSG)			56.0	18.72	2.99	63.0	18.04	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
142	ビル用マルチエアコン	PUHY-WP630SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-WP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WP335SDMG5(-BS,-BSG)			63.0	21.84	2.88	69.0	20.16	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
143	ビル用マルチエアコン	PUHY-WP670SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-WP335SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WP335SDMG5(-BS,-BSG)			67.0	23.02	2.91	77.5	23.48	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
144	ビル用マルチエアコン	PUHY-WP730SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-WP335SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WP400SDMG5(-BS,-BSG)			73.0	24.22	3.01	82.5	24.02	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
145	ビル用マルチエアコン	PUHY-WP775SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-WP400SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WP400SDMG5(-BS,-BSG)			77.5	25.00	3.10	90.0	25.75	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
146	ビル用マルチエアコン	PUHY-WP850SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-WP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WP280SDMG5(-BS,-BSG)		85.0	28.71	2.96	95.0	27.21	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
147	ビル用マルチエアコン	PUHY-WP900SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-WP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WP335SDMG5(-BS,-BSG)		90.0	30.28	2.97	100.0	29.22	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
148	ビル用マルチエアコン	PUHY-WP950SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-WP280SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WP335SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WP335SDMG5(-BS,-BSG)		95.0	32.43	2.92	106.0	31.33	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
149	ビル用マルチエアコン	PUHY-WP1000SDMG5(-BS,-BSG)	連結	PUHY-WP335SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WP335SDMG5(-BS,-BSG)	PUHY-WP335SDMG5(-BS,-BSG)		100.0	34.14	2.92	112.0	33.33	該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
150	ビル用マルチエアコン	PUHY-P500DMG7(-BS,-BSG)	-				4.4	50.0	18.50	2.70	56.0	15.40	非該当	
151	ビル用マルチエアコン	PUHY-P630DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P280DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-P335DMG7(-BS,-BSG)			63.0	20.00	3.15	69.0	18.70	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
152	ビル用マルチエアコン	PUHY-P670DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-P335DMG7(-BS,-BSG)			67.0	19.80	3.38	77.5	21.20	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
153	ビル用マルチエアコン	PUHY-P730DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-P400DMG7(-BS,-BSG)			73.0	22.70	3.21	82.5	23.30	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
154	ビル用マルチエアコン	PUHY-P775DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P400DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-P400DMG7(-BS,-BSG)			77.5	25.50	3.03	90.0	26.40	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
155	ビル用マルチエアコン	PUHY-P850DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P400DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-P450DMG7(-BS,-BSG)			85.0	30.40	2.79	95.0	27.20	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
156	ビル用マルチエアコン	PUHY-P900DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P450DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-P450DMG7(-BS,-BSG)			90.0	34.80	2.58	100.0	27.90	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
157	ビル用マルチエアコン	PUHY-P950DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P450DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-P500DMG7(-BS,-BSG)			95.0	36.40	2.60	106.0	29.70	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
158	ビル用マルチエアコン	PUHY-P1000DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P500DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-P500DMG7(-BS,-BSG)			100.0	36.60	2.73	112.0	30.20	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
159	ビル用マルチエアコン	PUHY-P1060DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P280DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-P335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-P450DMG7(-BS,-BSG)		106.0	36.40	2.91	118.0	32.40	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
160	ビル用マルチエアコン	PUHY-P1120DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-P335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-P450DMG7(-BS,-BSG)		112.0	36.70	3.05	125.0	34.50	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
161	ビル用マルチエアコン	PUHY-P1180DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-P400DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-P450DMG7(-BS,-BSG)		118.0	39.80	2.96	132.0	37.30	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
162	ビル用マルチエアコン	PUHY-P1220DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P400DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-P400DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-P450DMG7(-BS,-BSG)		122.0	42.40	2.87	140.0	40.30	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
163	ビル用マルチエアコン	PUHY-P1280DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P400DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-P450DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-P450DMG7(-BS,-BSG)		128.0	46.90	2.72	145.0	41.30	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
164	ビル用マルチエアコン	PUHY-P1360DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P450DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-P450DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-P450DMG7(-BS,-BSG)		136.0	52.70	2.58	150.0	42.10	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
165	ビル用マルチエアコン	PUHY-P1400DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-P450DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-P450DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-P500DMG7(-BS,-BSG)		140.0	53.80	2.60	155.0	43.40	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
166	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP224DMG7(-BS,-BSG)	-				5.8	22.4	5.57	4.02	25.0	5.91	非該当	
167	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP280DMG7(-BS,-BSG)	-				5.5	28.0	8.18	3.42	31.5	8.07	非該当	
168	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP335DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP160KDMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GRP160KDMG7(-BS,-BSG)			33.5	7.90	4.24	37.5	8.90	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
169	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP355DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP140KDMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GRP224DMG7(-BS,-BSG)			35.5	8.74	4.06	40.0	10.40	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
170	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP400DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP160KDMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GRP224DMG7(-BS,-BSG)			40.0	9.68	4.13	45.0	10.60	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
171	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP450DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP224DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GRP224DMG7(-BS,-BSG)			45.0	11.30	3.98	50.0	11.70	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
172	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP500DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP224DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GRP280DMG7(-BS,-BSG)			50.0	13.30	3.75	56.0	13.70	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
173	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP560DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP224DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GRP335KDMG7(-BS,-BSG)			56.0	14.60	3.83	63.0	16.30	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
174	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP630DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP280DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GRP335KDMG7(-BS,-BSG)			63.0	18.10	3.48	69.0	18.70	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
175	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP670DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP335KDMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GRP335KDMG7(-BS,-BSG)			67.0	18.70	3.58	77.5	22.60	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
176	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP730DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP224DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GRP224DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GRP280DMG7(-BS,-BSG)		73.0	19.20	3.80	82.5	19.60	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
177	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP775DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP224DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GRP224DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GRP335KDMG7(-BS,-BSG)		77.5	20.30	3.81	90.0	23.20	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
178	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP850DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP224DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GRP280DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GRP335KDMG7(-BS,-BSG)		85.0	23.50	3.61	95.0	25.20	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
179	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP900DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP224DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GRP335KDMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GRP335KDMG7(-BS,-BSG)		90.0	24.30	3.70	100.0	27.00	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
180	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP950DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP280DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GRP335KDMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GRP335KDMG7(-BS,-BSG)		95.0	27.20	3.49	106.0	29.50	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
181	ビル用マルチエアコン	PUHY-GRP1000DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GRP335KDMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GRP335KDMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GRP335KDMG7(-BS,-BSG)		100.0	28.00	3.57	112.0	32.50	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
182	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP140DMG7(-BS,-BSG)	-				5.2	14.0	3.60	3.88	16.0	4.81	非該当	
183	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP160DMG7(-BS,-BSG)	-				5.2	16.0	3.90	4.10	18.0	4.43	非該当	
184	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP224DMG7(-BS,-BSG)	-				5.6	22.4	6.30	3.55	25.0	6.20	非該当	
185	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP280DMG7(-BS,-BSG)	-				5.2	28.0	8.69	3.22	31.5	8.42	非該当	
186	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP335DMG7(-BS,-BSG)	-				4.9	33.5	9.65	3.47	37.5	9.90	非該当	
187	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP355DMG7(-BS,-BSG)	-				4.9	35.5	11.30	3.14	37.5	11.40	非該当	
188	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP355DMG7-E(-BS,-BSG)	-				4.9	35.5	11.00	3.22	40.0	11.00	非該当	
189	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP400DMG7(-BS,-BSG)	-				4.9	40.0	13.10	3.05	37.5	10.80	非該当	
190	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP400DMG7-E(-BS,-BSG)	-				4.9	40.0	12.80	3.12	45.0	12.80	非該当	
191	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP450DMG7(-BS,-BSG)	-				4.6	45.0	16.40	2.74	45.0	12.50	非該当	
192	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP450DMG7-E(-BS,-BSG)	連結	PUHY-RP224DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-RP224DMG7(-BS,-BSG)			45.0	12.80	3.51	50.0	12.30	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
193	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP500DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-RP224DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-RP280DMG7(-BS,-BSG)			50.0	14.70	3.40	56.0	14.30	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
194	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP560DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-RP280DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-RP280DMG7(-BS,-BSG)			56.0	16.30	3.43	63.0	15.70	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
195	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP630DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-RP280DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-RP335DMG7(-BS,-BSG)			63.0	19.20	3.28	69.0	18.40	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
196	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP670DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-RP335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-RP335DMG7(-BS,-BSG)			67.0	20.00	3.35	77.5	21.00	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
197	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP730DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-RP335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-RP400DMG7(-BS,-BSG)			73.0	23.10	3.16	77.5	22.10	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている

ビル用マルチエアコン

※連結モデル形のビル用マルチエアコンは、連結前のエビデンスが必要になります。<ビル用マルチ連結モデルエビデンス資料【G7】もしくは、ビル用マルチ連結モデルエビデンス資料【G6＋ズバ暖】>をご活用ください。
※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2020年6月18日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番	連結型フラグ	室外機型番① ※連結前の型番	室外機型番② ※連結前の型番	室外機型番③ ※連結前の型番	性能値 APF (2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	備考
198	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP775DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-RP224DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-RP280DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-RP280DMG7(-BS,-BSG)		77.5	23.70	3.27	90.0	23.50	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
199	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP850DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-RP280DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-RP280DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-RP280DMG7(-BS,-BSG)		85.0	26.80	3.17	95.0	25.40	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
200	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP900DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-RP280DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-RP280DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-RP335DMG7(-BS,-BSG)		90.0	26.80	3.35	100.0	25.80	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
201	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP950DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-RP280DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-RP335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-RP335DMG7(-BS,-BSG)		95.0	28.90	3.28	106.0	28.70	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
202	ビル用マルチエアコン	PUHY-RP1000DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-RP335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-RP335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-RP335DMG7(-BS,-BSG)		100.0	30.00	3.33	112.0	30.30	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
203	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP224DMG7(-BS,-BSG)	-				5.9	22.4	5.79	3.86	25.0	5.86	非該当	
204	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP280DMG7(-BS,-BSG)	-				5.6	28.0	8.18	3.42	31.5	7.99	非該当	
205	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP335DMG7(-BS,-BSG)	-				5.5	33.5	9.10	3.68	37.5	10.50	非該当	
206	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP400DMG7(-BS,-BSG)	-				5.4	40.0	10.90	3.66	45.0	11.30	非該当	
207	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP450DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GP224DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GP224DMG7(-BS,-BSG)			45.0	11.40	3.94	50.0	11.60	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
208	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP500DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GP224DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GP280DMG7(-BS,-BSG)			50.0	13.70	3.64	56.0	13.60	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
209	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP560DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GP224DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GP335DMG7(-BS,-BSG)			56.0	15.00	3.73	63.0	16.20	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
210	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP630DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GP280DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GP335DMG7(-BS,-BSG)			63.0	18.20	3.46	69.0	18.50	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
211	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP670DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GP335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GP335DMG7(-BS,-BSG)			67.0	18.70	3.58	77.5	22.40	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
212	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP730DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GP224DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GP224DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GP280DMG7(-BS,-BSG)		73.0	20.20	3.61	82.5	19.70	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
213	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP775DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GP224DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GP224DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GP335DMG7(-BS,-BSG)		77.5	20.90	3.70	90.0	23.00	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
214	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP850DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GP224DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GP280DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GP335DMG7(-BS,-BSG)		85.0	23.90	3.55	95.0	24.90	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
215	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP900DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GP224DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GP335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GP335DMG7(-BS,-BSG)		90.0	24.70	3.64	100.0	27.00	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
216	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP950DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GP280DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GP335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GP335DMG7(-BS,-BSG)		95.0	26.90	3.53	106.0	29.20	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
217	ビル用マルチエアコン	PUHY-GP1000DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-GP335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GP335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-GP335DMG7(-BS,-BSG)		100.0	27.90	3.58	112.0	32.10	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
218	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP140DMG7(-BS,-BSG)	-				5.2	14.0	3.60	3.88	16.0	4.76	非該当	
219	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP160DMG7(-BS,-BSG)	-				5.2	16.0	3.90	4.10	18.0	4.40	非該当	
220	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP224DMG7(-BS,-BSG)	-				5.6	22.4	6.34	3.53	25.0	6.26	非該当	
221	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP280DMG7(-BS,-BSG)	-				5.2	28.0	9.16	3.05	31.5	8.36	非該当	
222	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP335DMG7(-BS,-BSG)	-				4.9	33.5	9.51	3.52	37.5	9.39	非該当	
223	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP400DMG7(-BS,-BSG)	-				4.9	40.0	12.10	3.30	45.0	12.30	非該当	
224	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP450DMG7(-BS,-BSG)	-				4.7	45.0	15.60	2.88	50.0	13.50	非該当	
225	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP500DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP224DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP280DMG7(-BS,-BSG)			50.0	15.10	3.31	56.0	14.40	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
226	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP560DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP280DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP280DMG7(-BS,-BSG)			56.0	17.70	3.16	63.0	16.20	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
227	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP630DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP280DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP335DMG7(-BS,-BSG)			63.0	19.00	3.31	69.0	17.60	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
228	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP670DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP335DMG7(-BS,-BSG)			67.0	19.40	3.45	77.5	19.60	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
229	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP730DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP400DMG7(-BS,-BSG)			73.0	22.20	3.28	82.5	22.30	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
230	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP775DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP400DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP400DMG7(-BS,-BSG)			77.5	24.50	3.16	90.0	25.60	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
231	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP850DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP400DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP450DMG7(-BS,-BSG)			85.0	28.60	2.97	95.0	26.80	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
232	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP900DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP450DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP450DMG7(-BS,-BSG)			90.0	32.40	2.77	100.0	27.10	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
233	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP950DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP450DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP500KDMG7(-BS,-BSG)			95.0	34.40	2.76	106.0	29.10	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
234	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP1000DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP500KDMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP500KDMG7(-BS,-BSG)			100.0	36.60	2.73	112.0	30.20	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
235	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP1060DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP400DMG7(-BS,-BSG)		106.0	34.70	3.05	118.0	31.20	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
236	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP1120DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP450DMG7(-BS,-BSG)		112.0	35.00	3.20	125.0	32.80	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
237	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP1180DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP335DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP400DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP450DMG7(-BS,-BSG)		118.0	37.90	3.11	132.0	36.10	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
238	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP1220DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP400DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP400DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP450DMG7(-BS,-BSG)		122.0	40.10	3.04	140.0	39.10	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
239	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP1280DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP400DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP450DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP450DMG7(-BS,-BSG)		128.0	44.00	2.90	145.0	40.40	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
240	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP1360DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP450DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP450DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP450DMG7(-BS,-BSG)		136.0	49.00	2.77	150.0	41.20	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
241	ビル用マルチエアコン	PUHY-EP1400DMG7(-BS,-BSG)	連結	PUHY-EP450DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP450DMG7(-BS,-BSG)	PUHY-EP500KDMG7(-BS,-BSG)		140.0	51.30	2.72	155.0	42.80	非該当	連結前の室外機が基準値を満たしている
242	ビル用マルチエアコン	PUHY-P224DMG7(-BS,-BSG)	-				5.6	22.4	6.46	3.46	25.0	6.40	非該当	
243	ビル用マルチエアコン	PUHY-P280DMG7(-BS,-BSG)	-				5.1	28.0	9.33	3.00	31.5	8.60	非該当	
244	ビル用マルチエアコン	PUHY-P335DMG7(-BS,-BSG)	-				4.8	33.5	9.65	3.47	37.5	10.00	非該当	
245	ビル用マルチエアコン	PUHY-P400DMG7(-BS,-BSG)	-				4.8	40.0	12.70	3.14	45.0	12.70	非該当	
246	ビル用マルチエアコン	PUHY-P450DMG7(-BS,-BSG)	-				4.6	45.0	16.90	2.66	45.0	12.20	非該当	