

設備用パッケージエアコン

2020年6月18日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	性能区分1	性能区分2	シリーズ	型番 (周波数)	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数	備考
1	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	ダクト形	標準	PFHV-P140DM-E1(-BS, -BSG) (50Hz)	5.0	12.5	3.81	3.28	14.0	4.22	—	50Hz	
2	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	直吹き形	標準	PFHV-P140DM-E1(-BS, -BSG) (50Hz)	5.0	12.5	3.81	3.28	14.0	4.22	—	50Hz	
3	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	ダクト形	標準	PFHV-P140DM-E1(-BS, -BSG) (60Hz)	5.0	12.5	3.80	3.29	14.0	4.21	—	60Hz	
4	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	直吹き形	標準	PFHV-P140DM-E1(-BS, -BSG) (60Hz)	5.0	12.5	3.80	3.29	14.0	4.21	—	60Hz	
5	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	ダクト形	標準	PFHV-P224DM-E1(-BS, -BSG) (50Hz)	4.8	20.0	5.74	3.48	22.4	6.26	—	50Hz	
6	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	ダクト形	標準	PFHV-P224DM-E1(-BS, -BSG) (60Hz)	4.8	20.0	5.74	3.48	22.4	6.26	—	60Hz	
7	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	ダクト形	標準	PFHV-P280DM-E1(-BS, -BSG) (50Hz)	4.8	25.0	7.14	3.50	28.0	7.80	—	50Hz	
8	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	ダクト形	標準	PFHV-P280DM-E1(-BS, -BSG) (60Hz)	4.8	25.0	7.14	3.50	28.0	7.80	—	60Hz	
9	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	ダクト形	ファシリアDD	PFHV-P140DMJ1(-BS, -BSG)	5.1	12.5	3.83	3.26	14.0	3.74	—		
10	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	直吹き形	ファシリアDD	PFHV-P140DMJ1(-BS, -BSG)	5.1	12.5	3.83	3.26	14.0	3.74	—		
11	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	ダクト形	ファシリアDD	PFHV-P140DMJ1-C(-BS, -BSG)	5.1	12.5	3.83	3.26	14.0	3.74	—		
12	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	直吹き形	ファシリアDD	PFHV-P140DMJ1-C(-BS, -BSG)	5.1	12.5	3.83	3.26	14.0	3.74	—		
13	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	ダクト形	ファシリアDD	PFHV-P224DMJ1(-BS, -BSG)	5.0	20.0	5.60	3.57	22.4	6.27	—		
14	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	直吹き形	ファシリアDD	PFHV-P224DMJ1(-BS, -BSG)	5.0	20.0	5.60	3.57	22.4	6.27	—		
15	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	ダクト形	ファシリアDD	PFHV-P280DMJ1(-BS, -BSG)	5.0	25.0	6.98	3.58	28.0	7.81	—		
16	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	直吹き形	ファシリアDD	PFHV-P280DMJ1(-BS, -BSG)	5.0	25.0	6.98	3.58	28.0	7.81	—		
17	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	ダクト形	ファシリアDD	PFHV-P80DMJ1(-BS, -BSG)	4.9	7.1	1.75	4.06	8.0	1.97	—		
18	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	直吹き形	ファシリアDD	PFHV-P80DMJ1(-BS, -BSG)	4.9	7.1	1.75	4.06	8.0	1.97	—		
19	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	ダクト形	ファシリアDD	PFHV-P80DMJ1-C(-BS, -BSG)	4.9	7.1	1.75	4.06	8.0	1.97	—		
20	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	直吹き形	ファシリアDD	PFHV-P80DMJ1-C(-BS, -BSG)	4.9	7.1	1.75	4.06	8.0	1.97	—		
21	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	ダクト形	ズバ暖ファシリアDD	PFHV-HP224DMJ(-BS, -BSG)	4.4	20.0	6.74	2.97	22.4	6.63	該当		寒冷地仕様該当
22	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	直吹き形	ズバ暖ファシリアDD	PFHV-HP224DMJ(-BS, -BSG)	4.4	20.0	6.74	2.97	22.4	6.63	該当		機種は導入場所の
23	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	ダクト形	ズバ暖ファシリアDD	PFHV-HP280DMJ(-BS, -BSG)	4.0	25.0	8.65	2.89	28.0	8.45	該当		状況の説明等を添
24	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	直吹き形	ズバ暖ファシリアDD	PFHV-HP280DMJ(-BS, -BSG)	4.0	25.0	8.65	2.89	28.0	8.45	該当		付が必要になります
25	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	ダクト形	ファシリアDDリブレスタイプ	PFHV-RP224DMJ(-BS, -BSG)	5.0	20.0	5.60	3.57	22.4	6.27	—		
26	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	直吹き形	ファシリアDDリブレスタイプ	PFHV-RP224DMJ(-BS, -BSG)	5.0	20.0	5.60	3.57	22.4	6.27	—		
27	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	ダクト形	ファシリアDDリブレスタイプ	PFHV-RP280DMJ(-BS, -BSG)	5.0	25.0	6.98	3.58	28.0	7.81	—		
28	設備用パッケージエアコン床置形	設備用	直吹き形	ファシリアDDリブレスタイプ	PFHV-RP280DMJ(-BS, -BSG)	5.0	25.0	6.98	3.58	28.0	7.81	—		
29	設備用パッケージエアコン天吊形	店舗用	4方向カセット形以外	工場用天吊	PCHV-P140DM-E2(-BS, -BSG) (50Hz)	4.9	12.5	3.95	3.16	14.0	3.79	—	50Hz	
30	設備用パッケージエアコン天吊形	店舗用	4方向カセット形以外	工場用天吊	PCHV-P140DM-E2(-BS, -BSG) (60Hz)	4.9	12.5	4.00	3.13	14.0	3.84	—	60Hz	
31	設備用パッケージエアコン天吊形	店舗用	4方向カセット形以外	工場用天吊	PCHV-P224DM-E(-BS, -BSG) (50Hz)	4.4	20.0	6.05	3.31	22.4	5.93	—	50Hz	
32	設備用パッケージエアコン天吊形	店舗用	4方向カセット形以外	工場用天吊	PCHV-P224DM-E(-BS, -BSG) (60Hz)	4.4	20.0	6.07	3.29	22.4	5.95	—	60Hz	
33	設備用パッケージエアコン天吊形	店舗用	4方向カセット形以外	工場用天吊	PCHV-P280DM-E(-BS, -BSG) (50Hz)	4.7	25.0	7.34	3.41	28.0	7.40	—	50Hz	
34	設備用パッケージエアコン天吊形	店舗用	4方向カセット形以外	工場用天吊	PCHV-P280DM-E(-BS, -BSG) (60Hz)	4.7	25.0	7.46	3.35	28.0	7.52	—	60Hz	
35	設備用パッケージエアコン天吊形	店舗用	4方向カセット形以外	工場用天吊	PCHVX-P224DM-E(-BS, -BSG) (50Hz)	4.5	20.0	6.01	3.33	22.4	5.80	—	50Hz	
36	設備用パッケージエアコン天吊形	店舗用	4方向カセット形以外	工場用天吊	PCHVX-P224DM-E(-BS, -BSG) (60Hz)	4.5	20.0	6.01	3.33	22.4	5.80	—	60Hz	
37	設備用パッケージエアコン天吊形	店舗用	4方向カセット形以外	工場用天吊	PCHVX-P280DM-E1(-BS, -BSG) (50Hz)	4.7	25.0	7.10	3.52	28.0	7.12	—	50Hz	
38	設備用パッケージエアコン天吊形	店舗用	4方向カセット形以外	工場用天吊	PCHVX-P280DM-E1(-BS, -BSG) (60Hz)	4.7	25.0	7.20	3.47	28.0	7.22	—	60Hz	