

# 証 明 書

三菱電機株式会社 中津川製作所  
課長 柏原 秀明 殿

東京都中央区日本橋堀留町一丁目10番15号



一般財団法人建材試験センター

理事長 渡辺 宏



2022年 5月20日付けで申請された以下の製品は、次の告示に該当  
することを証明する。

2022年11月16日

1. 対象製品

商品名：「業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ」

2. 該当告示及びその内容

平成12年建設省告示第1369号第1第四号に定める防火ダンパー

3. 申請内容の説明

詳細を別添1に示す。

4. 証明の条件

本証明は、申請者の提出資料に基づいて判断したものである。提出資料の内容に含まれないものもしくは異なるものについては、証明の対象外である。

当該製品の取り付け要件、遮煙性能及びヒューズの作動要件については、証明の対象外である。

1. 商品名

「業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ」

2. 申請の概要(申請者の提出資料による)

2-1. 製造者名

三菱電機株式会社 中津川製作所

2-2. 製品の形状・寸法等

製品の形状及び寸法を表1に、羽根の寸法を表2に示す。

表1 製品の形状及び寸法

単位：mm

形名	開口面積 (m <sup>2</sup> )	寸法											
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
PS-20CSD <sub>3</sub> PS-20CSDK <sub>3</sub>	0.049	310	280	409.5	225	272	251	236	219	224	288	65	114
PS-25CSD <sub>3</sub> PS-25CSDK <sub>3</sub>	0.074	360	330	466.5	255	302	301	286	269	274	338	83	139
PS-30CSD <sub>3</sub> PS-30CSDK <sub>3</sub>	0.103	410	380	524.5	305	352	351	336	319	324	388	95	164

表2 羽根の寸法

単位：mm

形名	寸法		羽根枚数
	a	b	
PS-20CSD <sub>3</sub> PS-20CSDK <sub>3</sub>	232	232	矩形1枚
PS-25CSD <sub>3</sub> PS-25CSDK <sub>3</sub>	282	282	矩形1枚
PS-30CSD <sub>3</sub> PS-30CSDK <sub>3</sub>	332	332	矩形1枚