

## 証 明 書

三菱電機株式会社 中津川製作所

課長 柏原 秀明 殿

東京都中央区日本橋堀留町一丁目 1 0 番 1 5 号



一般財団法人建材試験センター

理事長 渡辺 宏



2 0 2 2 年 5 月 2 0 日付けで申請された以下の製品は、次の告示に該当することを証明する。

2 0 2 2 年 1 1 月 1 6 日

1. 対象製品

商品名：「業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ」

2. 該当告示及びその内容

平成 12 年建設省告示第 1369 号第 1 第四号に定める防火ダンパー

3. 申請内容の説明

詳細を別添 1 に示す。

4. 証明の条件

本証明は、申請者の提出資料に基づいて判断したものである。提出資料の内容に含まれないものもしくは異なるものについては、証明の対象外である。

当該製品の取り付け要件、遮煙性能及びヒューズの作動要件については、証明の対象外である。

1. 商品名

「業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ」

2. 申請の概要(申請者の提出資料による)

2-1. 製造者名

三菱電機株式会社 中津川製作所

2-2. 製品の形状・寸法等

製品の形状及び寸法を表1に、羽根の寸法を表2に示す。

表1 製品の形状及び寸法

単位：mm

形名	開口面積 (m <sup>2</sup> )	寸法								
		A	B	C	D	E	F	G	H	J
PS-35CSD <sub>3</sub> PS-35CSDK <sub>3</sub>	0.141	464	434	403	386	550	392	356	375	376
PS-40CSD <sub>3</sub>	0.161	490	460	453	412	576	418	406	401	402

表2 羽根の寸法

単位：mm

形名	寸法		羽根枚数
	a	b	
PS-35CSD <sub>3</sub> PS-35CSDK <sub>3</sub>	386	386	矩形1枚
PS-40CSD <sub>3</sub>	412	412	矩形1枚