

証 明 書

三菱電機株式会社 中津川製作所

課長 柏原 秀明 殿

東京都中央区日本橋堀留町一丁目10番15号



一般財団法人建材試験センター

理事長 渡辺 宏



2022年 5月20日付けで申請された以下の製品は、次の告示に該当することを証明する。

2022年11月16日

1. 対象製品

商品名：「有圧換気扇用風圧シャッター付ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ」

2. 該当告示及びその内容

平成12年建設省告示第1369号第1第四号に定める防火ダンパー

3. 申請内容の説明

詳細を別添1に示す。

4. 証明の条件

本証明は、申請者の提出資料に基づいて判断したものである。提出資料の内容に含まれないものもしくは異なるものについては、証明の対象外である。

当該製品の取り付け要件、遮煙性能及びヒューズの作動要件については、証明の対象外である。

1. 商品名

「有圧換気扇用風圧シャッター付ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ」

2. 申請の概要(申請者の提出資料による)

2-1. 製造者名

三菱電機株式会社 中津川製作所

2-2. 製品の形状・寸法等

製品の形状及び寸法を表1に、羽根の寸法を表2に示す。

表1 製品の形状及び寸法

単位：mm

形名	開口面積 (m ²)	寸法					
		A	B	C	D	E	F
SHW-20SDB ₃ SHW-20TDB ₃	0.061	315	280	277	276	288.5	244
SHW-25SDB ₃ SHW-25SDB ₃ -C SHW-25TDB ₃ SHW-25TDB ₃ -C	0.088	365	330	296	326	338.5	294
SHW-30SDB ₃ SHW-30SDB ₃ -C SHW-30TDB ₃ SHW-30TDB ₃ -C	0.121	415	380	314	376	388.5	344

形名	寸法					
	G	H	J	K	L	M
SHW-20SDB ₃ SHW-20TDB ₃	181	259	251	262	250	122
SHW-25SDB ₃ SHW-25SDB ₃ -C SHW-25TDB ₃ SHW-25TDB ₃ -C	200	309	301	312	300	172
SHW-30SDB ₃ SHW-30SDB ₃ -C SHW-30TDB ₃ SHW-30TDB ₃ -C	219	359	351	362	350	222