

証 明 書

三菱電機株式会社 中津川製作所
課長 柏原 秀明 殿

東京都中央区日本橋堀留町一丁目 1 0 番 1 5 号



一般財団法人建材試験センター

理事長 渡辺 宏



2 0 2 2 年 1 0 月 7 日付けで申請された以下の製品は、次の告示に該当
することを証明する。

2 0 2 2 年 1 1 月 1 6 日

1. 対象製品

商品名：「業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ」

2. 該当告示及びその内容

平成 12 年建設省告示第 1369 号第 1 第四号に定める防火ダンパー

3. 申請内容の説明

詳細を別添 1 に示す。

4. 証明の条件

本証明は、申請者の提出資料に基づいて判断したものである。提出資料の内容に含まれないものもしくは異なるものについては、証明の対象外である。

当該製品の取り付け要件、遮煙性能及びヒューズの作動要件については、証明の対象外である。

1. 商品名

「業務用有圧換気扇用 給排気形ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ」

2. 申請の概要(申請者の提出資料による)

2-1. 製造者名

三菱電機株式会社 中津川製作所

2-2. 製品の形状・寸法等

製品の形状及び寸法を表1に、羽根の寸法を表2に示す。

表1 製品の形状及び寸法

単位：mm

| 形名 | 開口面積 (m ²) | 寸法 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| PS-50CSD ₃ | 0.251 | 610 | 560 | 543 | 512 | 742 | 517 | 480 | 500 | 502 | 100 |
| PS-60CSD ₃ | 0.349 | 700 | 650 | 633 | 602 | 832 | 607 | 570 | 590 | 592 | 172 |

表2 羽根の寸法

単位：mm

| 形名 | 寸法 | | 羽根枚数 |
|-----------------------|-----|-----|------|
| | a | b | |
| PS-50CSD ₃ | 512 | 512 | 矩形1枚 |
| PS-60CSD ₃ | 602 | 602 | 矩形1枚 |