

# 証 明 書

三菱電機株式会社 中津川製作所

課長 柏原 秀明 殿

東京都中央区日本橋堀留町一丁目10番15号



一般財団法人建材試験センター

理事長 渡辺 宏



2022年10月 7日付けで申請された以下の製品は、次の告示に該当することを証明する。

2022年11月16日

1. 対象製品

商品名：「有圧換気扇用電動シャッター付ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ」

2. 該当告示及びその内容

平成12年建設省告示第1369号第1第四号に定める防火ダンパー

3. 申請内容の説明

詳細を別添1に示す。

4. 証明の条件

本証明は、申請者の提出資料に基づいて判断したものである。提出資料の内容に含まれないものもしくは異なるものについては、証明の対象外である。

当該製品の取り付け要件、遮煙性能及びヒューズの作動要件については、証明の対象外である。

1. 商品名

「有圧換気扇用電動シャッター付ウェザーカバー 防火ダンパー付タイプ」

2. 申請の概要(申請者の提出資料による)

2-1. 製造者名

三菱電機株式会社 中津川製作所

2-2. 製品の形状・寸法等

製品の形状及び寸法を表1に、羽根の寸法を表2に示す。

表1 製品の形状及び寸法

単位：mm

形名	開口面積 (m <sup>2</sup> )	寸法								
		A	B	C	D	E	F	G	H	J
SHW-20MSDB <sub>3</sub> SHW-20MTDB <sub>3</sub>	0.063	315	280	277	288.5	244	259	265	149	260
SHW-25MSDB <sub>3</sub> SHW-25MTDB <sub>3</sub> SHW-25MSDB <sub>3</sub> -C SHW-25MTDB <sub>3</sub> -C	0.092	365	330	296	338.5	294	309	318	199	312
SHW-30MSDB <sub>3</sub> SHW-30MTDB <sub>3</sub> SHW-30MSDB <sub>3</sub> -C SHW-30MTDB <sub>3</sub> -C	0.125	415	380	314	388.5	344	359	370	249	364

表2 羽根の寸法

単位：mm

形名	寸法		羽根枚数
	a	b	
SHW-20MSDB <sub>3</sub> SHW-20MTDB <sub>3</sub>	259	265	矩形1枚
SHW-25MSDB <sub>3</sub> SHW-25MTDB <sub>3</sub> SHW-25MSDB <sub>3</sub> -C SHW-25MTDB <sub>3</sub> -C	309	318	矩形1枚
SHW-30MSDB <sub>3</sub> SHW-30MTDB <sub>3</sub> SHW-30MSDB <sub>3</sub> -C SHW-30MTDB <sub>3</sub> -C	359	370	矩形1枚