評価第 133-06052006号

評　価　書

設備機材名　空気調和機

⑤マルチパッケージ形空気調和機
申請シリーズ　20シリーズ
（評価書別紙参照）

申請者名　三菱電機株式会社
所在地　東京都千代田区丸の内二丁目７番３号

製造所名　三菱電機株式会社　冷熱システム製作所
（所在地）和歌山県和歌山市手平六丁目５番６６号
ISO9001・ISO14001登録工場
三菱電機株式会社　静岡製作所
（所在地）静岡県静岡市駿河区小鹿三丁目１８番１号
ISO9001・ISO14001登録工場

納入地区及びｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ地区　全国

申請のあった上記設備機材について、下記のとおり評価する。

平成29年3月31日

一般社団法人　公共建築協会
会　長　春田　浩司

記

1　評価の結果

本設備機材について、建築材料・設備機材等評価委員会で申請資料に基づき評価した結果、次の評価基準を満たしていると認める。

（1）　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」に適合する品質・性能が確保されている。
（2）　適切な品質管理・製造管理が行われている。
（3）　納入体制が整備されている。
（4）　アフターサービス体制が整備されている。

2　評価の前提

申請者により提出された資料には、事実と反する記載がないものとして評価した。

3　評価書の有効期間

本評価書の有効期間は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までとする。

国立印刷局製造

評価書別紙

設 備 機 材 名　　空気調和機

⑤マルチパッケージ形空気調和機

申 請 者 名　　三菱電機株式会社

申請品の冷媒等は下記のとおりである

冷媒	形式	冷房能力	圧縮機電動機合計出力	備考
冷媒R-410A	PUHY-P□	□は335～1400※1	5.9kW以上～26.2kW以下	冷暖切換ｼﾃｨﾏﾙﾁYGR（標準）
冷媒R-410A	PUHY-EP□	□は335～1400※1	5.9～26.2	冷暖切換ｼﾃｨﾏﾙﾁYGR（高効率）
冷媒R-410A	PUHY-RP□	□は335～1000	7.8～17.7	冷暖切換ﾘﾌﾟﾚｰｽﾏﾙﾁYGR（標準）
冷媒R-410A	PUHY-ERP□	□は335～1010※2	6.4～18.9	冷暖切換ﾘﾌﾟﾚｰｽﾏﾙﾁYGR（高効率）
冷媒R-410A	PURY-P□	□は335～1000	7.4～23.2	冷暖同時ｼﾃｨﾏﾙﾁR2GR（標準）
冷媒R-410A	PURY-EP□	□は335～800	7.4～18.8	冷暖同時ｼﾃｨﾏﾙﾁR2GR（高効率）
冷媒R-410A	PURY-HP□	□は450、560	10.4～13.4	冷暖切換ｽﾞﾊﾞ暖ﾏﾙﾁR2（寒冷地）
冷媒R-410A	PUHY-HP□	□は335～850	10.6～21.6	冷暖切換ｽﾞﾊﾞ暖ﾏﾙﾁY（寒冷地）
冷媒R-410A	PUHY-WP□	□は335～850	8.1～21.6	冷暖切換ｽﾞﾊﾞ暖ﾏﾙﾁ7（寒冷地）
冷媒R-410A	PUHY-HRP□	□は335～850	8.4～21.6	冷暖切換ﾘﾌﾟﾚｰｽｽﾞﾊﾞ暖ﾏﾙﾁY（寒冷地）
冷媒R-410A	PUHY-WRP□	□は335～850	8.1～21.6	冷暖切換ﾘﾌﾟﾚｰｽｽﾞﾊﾞ暖ﾏﾙﾁ7（寒冷地）
冷媒R-410A	PEFY-P□	□は45～280※3	―	天井埋込形
冷媒R-410A	PLFY-P□	□は22～140	―	カセット形（2方向）
冷媒R-410A	PLFY-EP□	□は22～160	―	カセット形（4方向）
冷媒R-410A	PLFY-P□	□は22～160, 36～71※4	―	カセット形（4方向）
冷媒R-410A	PMFY-P□	□は22～80	―	カセット形（1方向）
冷媒R-410A	PCFY-P□	□は45～160	―	天吊り形（露出）
冷媒R-410A	PCFY-P□	□は80、140	―	天吊り形（露出・厨房用）
冷媒R-410A	PKFY-P□	□は22～56	―	壁掛形（露出）
冷媒R-410A	PSFY-P□	□は56～160※5	―	床置（露出）

製造所：三菱電機（株）　冷熱システム製作所
製造所：三菱電機（株）　静岡製作所
※1 冷房能力の区分：335, 400, 450, 500, 560, 630, 670, 730, 775, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1120, 1280, 1360, 1400
※2 冷房能力の区分：335, 400, 450, 500, 560, 630, 690, 730, 800, 850, 900, 1010
※3 冷房能力の区分：45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160, 224, 280
※4 冷房能力の区分：22, 28, 36, 45, 56, 71, 80, 90, 112, 140, 160, 36, 45, 56, 71
※5 冷房能力の区分：56, 71, 80, 112, 140, 160

PUBLIC BLDGS A