

冷媒漏えい検知機能(JRA GL-17 適合) 性能判定試験結果・対象機種

冷媒漏えい検知機能は、業務用空調機と専用の無線LANアダプタを組み合わせる必要があります。

■冷媒漏えい検知性能判定試験結果

試験確認機種/構成	JRA又はJIS規格の区分	試験条件	判定結果
PUZ-ERMP112LA12 PL-ERP112HA	JIS B 8616 パッケージエアコンディショナ	JIS B 8616 パッケージエアコンディショナ 定格冷房標準能力試験温度条件による	合格

■対象機種

業務用空調機		無線LANアダプタ PAC-SK43ML（受注対応品）
シリーズ名	発売年月	
スリムZR	2022年10月発売以降	○
スリムER	2022年10月発売以降	○
ズバ暖スリム	2022年10月発売以降	○