

評価第 973-00604806号

評 価 書

設 備 機 材 名

空気調和機

④パッケージ形空気調和機
申請シリーズ 4シリーズ
(評価書別紙参照)

申 請 者 名

三菱電機株式会社

所在地 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

製 造 所 名

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所
(所在地) 和歌山県和歌山市手平六丁目5番6号
ISO9001・ISO14001登録工場

納入地区及び
アフターサービス地区

全 国

申請のあった上記設備機材について、下記のとおり評価する。

平成27年3月31日

一般社団法人 公共建築協会

会 長 春 田 浩 司

記



1 評 価 の 結 果

本設備機材について、建築材料・設備機材等評価委員会で申請資料に基づき評価した結果、次の評価基準を満たしていると認める。

- (1) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」及び当協会が独自に設定する範囲に適合する品質・性能が確保されている。
- (2) 適切な品質管理・製造管理が行われている。
- (3) 納入体制が整備されている。
- (4) アフターサービス体制が整備されている。

2 評 価 の 前 提

申請者により提出された資料には、事実と反する記載がないものとして評価した。

3 評 価 書 の 有 効 期 間

本評価書の有効期間は、平成27年4月1日から平成30年3月31日までとする。

設備機材名

空気調和機
④パッケージ形空気調和機

申請者名

三菱電機株式会社

申請品の種類等は下記のとおりである

種類	冷媒	形式	圧縮機電動機合計出力	備考
空冷式ヒートポンプ	R-410A	PFHV-P□	4.2kW以上～31.6kW以下	インバーター対応機
空冷式ヒートポンプ	R-410A	PFHV-HP□	5.3kW以上～20.1kW以下	インバーター対応機
空冷式ヒートポンプ	R-410A	PFHV-EP□	4.2kW以上～10.5kW以下	インバーター対応機
空冷式冷房専用	R-410A	PFTV-P□	4.2kW以上～26.4kW以下	インバーター対応機

製造所：三菱電機(株) 冷熱システム製作所

