

## パッケージエアコン試験成績書<室外機>

生産機種形名 : PUHY-HP450SDMG3

### (1) 最終検査試験

| 検査項目       | 規格値                                | 判定 |
|------------|------------------------------------|----|
| 絶縁耐力検査     | AC1800V 1秒間印加し異常なきこと               | 合格 |
| 絶縁抵抗検査     | DC500V—10MΩ以上のこと                   | 合格 |
| 運転動作特性確認検査 | 各機器部品の作動及び作動特性値が正常であること            | 合格 |
| 電動機出力検査    | 製品組込の対象部分での騒音・振動などに異常が見られないこと      | 合格 |
| 出荷設定検査     | モード切替えなど各機種規定の設定内容になっていること         | 合格 |
| 運転モードの確認   | 製品に対応した、運転モードにおいて正常に運転すること         | 合格 |
| 温度検知検査     | 温度検知内容に異常なきこと                      | 合格 |
| 圧力検知検査     | 圧力検知内容に異常なきこと                      | 合格 |
| 保護装置作動確認   | 高圧圧力開閉器が正常に作動し、その他各保護機能が異常に作動しないこと | 合格 |
| 配線接続確認検査   | 規定の配線接続状態になっていること                  | 合格 |
| ガス洩れ検査     | 洩れ検査にて異常なきこと                       | 合格 |
| 構造検査       | 機器配置・隙間など、著しい異常なきこと                | 合格 |

### (2) 圧力試験

| 検査項目   | 規格値            | 判定 |
|--------|----------------|----|
| 気密試験検査 | 気密試験圧力にて異常なきこと | 合格 |

### (3) 外観検査

| 検査項目 | 規格値                                | 判定 |
|------|------------------------------------|----|
| 外観検査 | 出荷梱包時点での外観上に、傷・歪み・変色などの異常が認められないこと | 合格 |

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所