低騒音形（羽根径60～80cm）・既設システム部材組合せ可否一覧

2020年3月13日
三菱電機株式会社　中津川製作所

旧機種（EJタイプ・KGタイプ）から風量同等の現行機種（EWF、EWG、EWHタイプ）に置き換える場合、
既設のシステム部材（旧機種）との組合せ可否は下表の通りです。
組合せ不可の場合は現行システム部材をご使用ください。組合せ不可の有圧換気扇（現行機種）と
既設システム部材（旧機種）を組合せますと、システム部材が有圧換気扇の風圧に耐えきれず、
異常な振動の発生や、商品が破損するおそれがあります。

《排気タイプ》

有圧換気扇（新機種）と組合せ可；○、組合せ不可；×

有圧換気扇（開放風量50/60Hz）		ウェザーカバー（排気形標準）	風圧式シャッター※1	電動式シャッター※1
既設（旧機種）	置換（新機種）	既設（旧機種）	既設（旧機種）	既設（旧機種）
EJ-70ETC$_3$ (8,500/10,000m^3/h)	EWG-60FTA (9,420/11,160m^3/h)	W-70TA(M)-A W-70SA(M)-A W-70TDA(M)-A W-70SDA(M)-A W-70TDAC(M)-A W-70SDAC(M)-A	PS-70SHA	PS-70SMTA
		○	○	○
EJ-80FTC$_3$ (12,400/14,000m^3/h)	EWF-60HTA (12,500/15,000m^3/h)	W-80TA(M)-A W-80SA(M)-A W-80TDA(M)-A W-80SDA(M)-A W-80TDAC(M)-A W-80SDAC(M)-A	PS-80SHA	PS-80SMTA
		○	○	○
EJ-95GTB$_3$ (20,000/24,000m^3/h)	EWG-70JTA-50、-60 (19,500/23,300m^3/h)	W-95TA(M)-A W-95SA(M)-A	PS-100SHA	PS-100SMTA
		○		
		W-95TDA(M)-A W-95SDA(M)-A W-95TDAC(M)-A W-95SDAC(M)-A		
		×	×	×
	EWH-80JTA-50、-60 (20,000/24,000m^3/h)	W-95TA(M)-A W-95SA(M)-A W-95TDA(M)-A W-95SDA(M)-A W-95TDAC(M)-A W-95SDAC(M)-A	PS-100SHA	PS-100SMTA
		○	×	×
EJ-105HTB$_3$ (27,300/32,700m^3/h)	EWG-80LTA-50、-60 (27,000/32,200m^3/h)	W-105TA(M)-A W-105SA(M)-A W-105TDA(M)-A W-105SDA(M)-A W-105TDAC(M)-A W-105SDAC(M)-A	PS-105SHA	PS-105SMTA
		○	×	×
KG-70GTF$_3$ (17,100/20,400m^3/h)	EWG-70JTA-50、-60 (19,500/23,300m^3/h)	W-70TA(M)-A W-70SA(M)-A W-70TDA(M)-A W-70SDA(M)-A W-70TDAC(M)-A W-70SDAC(M)-A	PS-70SHA	PS-70SMTA
		×	×	×
KG-80HTF$_3$ (23,100/27,000m^3/h)	EWG-80LTA-50、-60 (27,000/32,200m^3/h)	W-80TA(M)-A W-80SA(M)-A W-80TDA(M)-A W-80SDA(M)-A W-80TDAC(M)-A W-80SDAC(M)-A	PS-80SHA	PS-80SMTA
		×	×	×

※1　有圧換気扇（新機種）への置き換えによりｼｬｯﾀｰが受ける風圧力が上昇する組合せは不可
※2　既設ｼｽﾃﾑ部材（旧機種）の近接設置は不可

N20KBZA0024

《給気タイプ》

有圧換気扇（新機種）と組合せ可；○、組合せ不可；×

有圧換気扇※3（開放風量50/60Hz）		ウェザーカバー※4（給排気形標準 給気形）	電動式シャッター※4
既設（旧機種）	置換（新機種）	既設（旧機種）	既設（旧機種）
EJ-70ETC$_3$ (8,100/9,300m^3/h)	EWG-60ETA-Q (7,860/9,210m^3/h)	QW-70SB(M) QW-70SDB(M) QW-70SDBC(M) QWH-70SA(M)	PS-70SMTA
		○	○
EJ-80FTC$_3$ (11,100/12,600m^3/h)	EWG-60HTA-Q (12,500/15,000m^3/h)	QW-80SB(M) QW-80SDB(M) QW-80SDBC(M) QWH-80SA(M)	PS-80SMTA
		○	○
EJ-95GTB$_3$ (20,000/24,000m^3/h)	EWG-70JTA-Q (19,500/23,300m^3/h)	—	PS-100SMTA
			×
	EWH-80JTA-Q (20,000/24,000m^3/h)	—	PS-100SMTA
			×
EJ-105HTB$_3$ (27,800/33,300m^3/h)	EWG-80LTA-Q (27,000/32,200m^3/h)	—	PS-105SMTA
			×
KG-70GTF$_3$ (15,420/18,420m^3/h)	EWG-70JTA-Q (19,500/23,300m^3/h)	QW-70SB(M) QW-70SDB(M) QW-70SDBC(M) QWH-70SA(M)	PS-70SMTA
		×	×
KG-80HTF$_3$ (20,400/24,000m^3/h)	EWH-80JTA-Q (20,000/24,000m^3/h)	QW-80SB(M) QW-80SDB(M) QW-80SDBC(M) QWH-80SA(M)	PS-80SMTA
		×	×

※3　既設（旧機種）は給気改造時

※4　有圧換気扇（新機種）への置き換えによりｼｬｯﾀｰが受ける風圧力が上昇する組合せは不可

※5　既設ｼｽﾃﾑ部材（旧機種）の近接設置は不可