

平成28年版 公共建築工事標準仕様対応表

ヒートポンプ給湯機 QAHV-N560D-HWP
 QAHV-N560D-HWP-BS
 QAHV-N560D-HWP-BSG

三菱電機株式会社冷熱システム製作所

WYN57-1163

平成28年版 公共建築工事標準仕様対応表

平成28年版公共建築工事標準仕様書	記載頁	弊社標準品仕様	対応内容	備考
1.3.9 ヒートポンプ給湯機 (a) ヒートポンプ給湯機は、本項によるほか、JIS C 9220(家庭用ヒートポンプ給湯機)又はJRA 4060(業務用ヒートポンプ給湯機)に適合するものとする。 (b) 本体は、ヒートポンプユニット、貯湯ユニット(屋外形で先止式)、制御装置及びユニット間配管(保温含む。)からなる分離型とし、製造者の標準仕様とする。 (c) 冷媒は、二酸化炭素(CO ₂)又はハイドロフルオロカーボン(HFC)を用いたものとする。 (d) 貯湯タンクの構造は、密閉型とする。 (e) 貯湯タンクの材質は、ステンレス鋼板製とし、貯湯タンク容量は特記による。 (f) 付属品は、次による。 (イ) リモコン(配線共) 一式 (ロ) 取付金具 一式 (ハ) 銘板 一式	207頁	(a) 業務用ヒートポンプ給湯機に適合 (b) 同左 (c) 冷媒は二酸化炭素(CO ₂)を使用 (d) 同左 (e) 同左 (f) (イ) 別売部品として対応 (ロ) 該当なし (ハ) 同左	(a) 標準のまま (b) 標準のまま (c) 標準のまま (d) 標準のまま (e) 標準のまま (f) (イ) 標準のまま (ロ) 標準のまま (ハ) 標準のまま	

仕様	平成28年版公共建築工事標準仕様 (ヒートポンプ給湯機)	
番号	WYN57-1163	1/1