


仕 様 表				機外配線要領							
電 源	電 源 ・ 三 相 200V			機外配線	漏電遮断器	定格電流	A	20			
電 源 周 波 数	Hz	50Hz				定格感度電流	A	mA	30		
冷 房	定 格	定格冷房能力	kW		10.0(3.5~11.2)		動作時間	—	0.1S以内		
		定格消費電力	kW		3.50		手元開閉器	開閉器容量	A	30	
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—		2.86			B種ヒューズ	A	20	
		運転電流	A		10.9		配線用遮断器定格電流	—	A	20	
		力率	%		93			ユニット電源線太さ	C	mm <sup>2</sup>	3.5
定格冷房時の顕熱比	—	0.7			内外接続線太さ	50m 以下	D	mm	φ1.6		
暖 房	定 格	中 間	中間冷房能力		kW	4.60		80m 以下	D	mm	φ2.0
			中間冷房消費電力		kW	1.11		アース線太さ	E	mm	φ1.6
			中間冷房エネルギー消費効率	—	4.14		電 源		単相・200V		
			冷房期間エネルギー消費効率(CSPF)	—	4.7		漏電遮断器	定格電流	A	15	
			定格暖房能力	kW	11.2(3.5~12.5)		定格感度電流	G	mA	30	
	定格消費電力	kW	3.18		動作時間	—	—	0.1S以内			
	暖房エネルギー消費効率(COP)	—	3.52		手元開閉器	開閉器容量	A	15			
	運転電流	A	9.9			B種ヒューズ	H	A	15		
	力率	%	93		配線用遮断器定格電流	—	A	15			
	中 間	低 温	中間暖房能力	kW	5.10		電 源 線 太 さ	I	mm <sup>2</sup>	2.0	
中間暖房消費電力			kW	0.95		内外接続線太さ	K	—	0.3mm <sup>2</sup> 以上		
中間暖房エネルギー消費効率			—	5.37		アース線太さ	J	mm	φ1.6		
暖房低温能力			kW	9.0			リモコン線	F	mm <sup>2</sup>	0.3~1.25	
暖房低温消費電力			kW	3.80							
暖房期間エネルギー消費効率(HSPF)	—	4.2									
冷暖平均エネルギー消費効率(GOP)	—	3.19									
通年エネルギー消費効率(APF)	—	4.4									
最大運転電流	A	17.0									

室 内 ユ ニ ッ ト	室 内 形 名	MPL-RP112BA			
	外形寸法<H×W×D>	mm	258×840×840		
	外装色<マンセル>	—	ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>		
	補助電気ヒーター	kW	組込不可		
	エアフィルター	PPハニカム(抗菌仕様)			
	送風機(形式×出力×個数)	—	ターボファン×0.05kW×1		
	風量	m <sup>3</sup> /min	静粛20-弱22-中24-強26		
	機外静圧	Pa	0		
	風向調節	上下方向	30°~60°の間で5段階に設定可・スイング		
		左右方向	—		
室 外 ユ ニ ッ ト	運 転 音	dB	静粛33-弱36-中38-強40		
	製 品 質 量	kg	23+6(パネル)		
	ドレンパン	ABS樹脂シート・発泡PS(防カビ仕様)			
	ドレン配管サイズ	—	VP-25		
	室 外 形 名	MPUZ-P112HA5(-BS(G))			
	外形寸法<H×W×D>	mm	740×950×330(+30)		
	外装色<マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>		
	圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.420~1.530	
	形式×出力×個数	—	全密閉×2.3kW×1		
	保護装置	—	吐出温度検知、過電流検知回路		
設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	3.6/2.3			
IPコード	—	IPX4			
送風機(形式×出力×個数)	—	プロペラファン×0.06kW×1			
風量	m <sup>3</sup> /min	50			
送風機用保護装置	—	過熱/過電流保護			
運転音(冷房/暖房)	dB	48/50			
製 品 質 量	kg	64			
共 通 事 項	冷 媒	媒	R410A×2.7		
	冷 媒 配 管 長	m	20(追加チャージ時50)		
	高 低 差	m	30		
	室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88		
室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88			
温 度 設 定 ( リ モ コ ン )	冷房・ドライ19~30°C/暖房17~28°C				
使 用 温 度 範 圍	冷 房	室内	乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C		
		室外	乾球温度-5~43°C/ —		
	暖 房	室内	乾球温度17~28°C/ —		
		室外	乾球温度-11~21°C/湿球温度-12~15°C		
セ ッ ト 別 売 形 名	リモコン	PAR-SW9RA			
	ムーブアイパネル	MPLP-P160BWE			

**注意事項**

- 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
- 冷房・暖房能力の( )内は、能力変化の値を示します。
- 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。
- 天井内の温度・湿度が30°C RH80%を超える場合、断熱強化のため、別売部品「高湿度対応キット」を本体に取付けてご使用ください。

### 電気配線図



(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
- ・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
- ・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

**三菱電機株式会社**




**空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書**

グリーン購入法適合

4方向天井カセット形(ワイドパワーカセット)

形 名	MPLZ-P112BLEK	〈耐塩害仕様〉は、室外ユニット形名末尾 -BS
作 成 日	2006-09-06	〈耐重塩害仕様〉は、室外ユニット形名末尾 -BSG
図 番	MPLZP112BLEK-5	
副 番		
記 号		


注1.化粧パネルは標準パネル、ムーブアップパネル、標準パネル、カタン自動パネル、ムーブアップパネル、カタン自動パネルからお選びください。  
 2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。  
 3.最大搬入は天井面から850mmです。  
 4.吊りボルトはM10またはW3/8またはW3/8を使用してください。(現地手配)  
 5.サービスタワー時、電気品箱を取外す事があります。  
 6.電源線並びにリモコン線、室内内外接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。  
 7.カタンコーナポケットより化粧パネルを付けたい高さ調整が可能です。  
 8.別売加湿器(別吊り方式)取付時は天井ふところ高さが、360mm以上必要となります。  
 9.別売加湿器(直付け方式)取付時は天井ふところ高さが、300mm以上必要となります。  
 10.別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター又は別売電気集塵機取付時の注意  
 11.天井ふところ高さがE以上必要となります。  
 12.図中の\*印の寸法は、135mm加算されます。  
 13.別売高性能フィルターは、別売多機能ケースメントと併用となります。  
 14.分ダクト接続時は、十分な断熱を行なってください。  
 15.(電付) 断熱の理由になります  
 16.必要は据え付け、サービスタワーは下図を参照願います。




①	冷媒配管 φ9.52 フルア接続 3.8F	A	B	C	D	E
②	冷媒配管 φ15.88 フルア接続 5.8F	24.1	258	85	77	400

RG01V1.47


単位	スケール	作成日	形名	MPL-RP112BA
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(ムーブアップパネル)	
			図番	GA-MPL-RP112BA-E
			副番	
			記号	



据え付け所要スペース(室内ユニット)




カタン自動パネル 吸込グリル昇降寸法




三菱電機株式会社

**1 設置スペース(周用必要空間)**  
 下図は基本形を示します。  
 詳細につきましては、工事マニュアル等の  
 技術資料を参照願います。




**2 サービスベース**

サービスベースは下図の  
 寸法が必要になります。




**3 基礎ボルト**

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を  
 4ヶ所強固に固定してください。  
 (基礎ボルト 塵金ナットは別途手配です。)





**4 配管・配線取入れ方向**

配管、配線接続は、  
 前面、右側面、後面、下面の  
 4方向から取入れてきます。




**記号説明**

- ①…冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
- ②…冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
- ※1…ストッパバルブの接続先端寸法を示します。



**配管ノックアウト穴詳細**



BK01B573-1

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-P112HA5-(BS(G))
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室外ユニット外形図	
三菱電機株式会社			図番	GA-MPUZ-P112HA5
			副番	記号

MPU(Z)-P80(S)・112・140・160・224・280HA5 形  
 MPUZ-WRP80(S)・112・140・160・224HA5 形  
 MPUZ-WRP80(S)・112・140・160・224・280HA6 形

三菱電機株式会社

室外ユニット耐(重)塩害仕様 仕様書

図示番号	区分名	部品名	素材仕様	標準仕様	耐塩害	耐重塩害	表面処理仕様
①	外装パネル	本体ベース	アルミ亜鉛マグネシウムメッキ鋼板	○			—
					○		アクリル樹脂塗装/内外面1回塗装
						○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装
						○	アクリル樹脂塗装/内面2回,外面1回塗装
②	パネル (上面・前面・後面など)	合金化亜鉛メッキ鋼板	○			ポリエステル系樹脂塗装(塗装鋼板)	
				○		アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内外面1回塗装	
					○	アクリル+ポリエステル樹脂塗装/内面1回,外面2回塗装	
③	グリル	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—	
④	リヤガード	SWM鉄線	○	○	○	ポリエチレン樹脂コーティング	
⑤	送風機	プロペラファン	ポリプロピレン樹脂成形品	○	○	○	—
⑥	モータ	フレーム部	モールド仕様(不飽和ポリエステル樹脂) 又は溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	機種によってモータのフレーム材質が異なります。
		シャフト部	SC45C	○	○	○	防錆油塗布
⑦	モータサポート	溶融亜鉛メッキ鋼板	○				—
				○	○	板金端面にエポキシ樹脂塗装	
⑧	熱交換器	フィン	アルミ板	○			—
					○	○	防蝕・親水性処理フィン(ビニル系又はアクリル系樹脂塗装)
					○	○	クロムフリー被膜処理
					○	○	クロムフリー被膜処理
⑨	側板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	—	
⑩	配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—	
⑪	配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—	
⑫	冷媒配管	圧縮機	熱間圧延鋼板	○	○	○	アルキド樹脂塗装
		配管	リン脱酸銅管(C1220T)	○	○	○	—
		配管溶接部	ロー材:リン銅ロー	○	○	○	—
⑬	電気品箱	プリント基板	ガラスコンポジット CEM-3	○	○	○	防湿剤塗布(マイコン足部周辺)
⑭	電気品箱	溶融亜鉛メッキ鋼板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○	○	○	クロムフリー被膜処理
⑮	その他	セパレータ	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
		配管支持板	溶融亜鉛メッキ鋼板	○			クロムフリー被膜処理
					○	○	端面部にエポキシ樹脂塗装
⑯	ネジ(外装)	SWCH18A(鉄製)	—	○			亜鉛ニッケル合金メッキ
		SUS410(ステンレス)	—		○	○	亜鉛ニッケル合金メッキ
⑰	ラベル	—	—				JRA耐塩害仕様
							○

「耐塩害仕様・耐重塩害仕様室外ユニット」は、日本冷凍空調工業会規格JRA9002に基づいています。

- ご注意 1.海水飛沫及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。(設置場所の条件により、ユニットの寿命が異なります。)  
 2.外装パネルに付着した海塩粒子が雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。  
 (日除けなどを取り付けると雨水による洗浄ができなくなります。)  
 3.室外機底板内への水の滞留は、著しい腐食作用を促進させる為、底板内の水抜け性を損なわないように、傾きなどを注意してください。  
 4.海岸地帯へ設置された場合は、付着した塩分等を除去する為に定期的に水洗いを行ってください。  
 5.据付時、メンテナンス時等に付いた傷は、補修してください。  
 6.機器の状態を定期的に点検してください。  
 7.基礎部分の排水性を確保してください。

※この図は一例です。  
 MPU(Z)-P80(S)・112・140・160HA5, MPUZ-WRP80(S)・112HA5, MPUZ-WRP80(S)・112・140HA6はファンが1つです。

外観部分



機能部分



耐(重)塩害仕様書

形名 MPU(Z)-P80(S)・112・140・160・224・280HA5 形  
 MPUZ-WRP80(S)・112・140・160・224HA5 形  
 MPUZ-WRP80(S)・112・140・160・224・280HA6 形

作成日 2007-9-28

図番 MPUZP80HA5BS

副番 D

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット) 形名 PAR-SW9RA

1. 適用機種 MPLP-P160BWE/BWH(化粧パネル)

## 2. 仕様

### 受光部キット

項目	内容
運転表示ランプ	運転時:LED(緑色)点灯表示、異常時:LED(緑色)点滅表示 暖房準備中:LED(オレンジ色)点灯表示
応急運転	冷房・暖房スイッチ(運転/停止)装備
ユニット制御台数	1グループ最大16冷媒系統 (但し、1冷媒系統毎に1台以上ワイヤレス受光部キットを設置してください。)
アダプタ配線	コネクタ付9芯コード(付属)を室内ユニット本体制御基板上的コネクタ(CN90)に接続
受光範囲	受光部正面より45°の範囲で7m以内(条件により異なります)
外装	ABS樹脂(化粧パネルと同色、マンセルNo. 6.4Y8.9/0.4)

### 操作部

項目	内容
運転/停止	運転:運転内容を液晶表示
運転モード	冷房/ドライ/送風/自動/暖房 切換・表示
室温調節	冷房/ドライ :19~30°C/1°C単位で設定・表示
	暖房 :17~28°C/1°C単位で設定・表示
	自動 :19~28°C/1°C単位で設定・表示
風速調節	静粛/弱/中/強 4ノッチ切換・表示
風向調節	上下:ペーンの吹出角度固定4段階・スイング 計5段階切換・表示
	左右:“この機能はありません”表示
時刻表示	時/分表示(現在時刻・開始時刻・終了時刻)
タイマー機能	10分単位で開始・終了時刻を各々設定・表示/1日
電源	DC3V(単4アルカリ電池 2本使用(付属))
使用環境条件	温度:0~40°C 湿度:30~90%RH(結露なきこと)
外形寸法	H159.3×W58×D19
外装	ホワイ(ABS樹脂)
据付方法	付属リモコンホルダーを壁面に直付け
付属部品	単4アルカリ乾電池2本・リモコンホルダーと取付用ネジ(4.1×16 2本)

## 3. 外形図

### 受光部キット



### 操作部



### リモコンホルダー

※( )の寸法は実測値です。



三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 PAR-SW9RA

三菱電機株式会社

第3角法  
単位:mm

作成日  
2007-5-21

仕様書番号  
(形名コード)

7EAA9R 副番 A 頁 1/2

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	ワイヤレスリモコンキット(操作部+受光部キット)	形名	PAR-SW9RA
----	--------------------------	----	-----------

## 4. 取付位置

### 受光部キット

本品は化粧パネルの右図の位置  
(室内ユニット本体の冷媒配管部と対角側のコーナーのみ)  
に取付けます。

※無理やり、指定位置以外に取付けした場合は、  
ワイヤレス受光部キットの故障の原因になります。

※別売カンタン自動パネル(自動昇降)には、  
取付け済みですので、本部品は不要です。



別売ワイヤレス受光部キット  
取付位置(ユニット運転用)  
※この位置のみ取付可能

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

PAR-SW9RA

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAA9R

副番

A

頁

2/2

単位:mm

2007-5-21

(形名コード)