



高性能フィルター組込み仕様

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	①	②	③	④
MPE-RP50-56-80CA2	800	754	680	600	550	50	111	500	10	450	780	φ 5.35 (本体側)	φ 12.7 (本体側)	φ 19.0 (本体側)	φ 25.4 (本体側)
MPE-RP71CA2	1050	1004	930	850	800	125	171	800	15	700	1030	φ 5.32 (本体側)	φ 12.7 (本体側)	φ 19.0 (本体側)	φ 25.4 (本体側)
MPE-RP80CA2	1250	1204	1130	1050	1000	25	211	1000	19	900	1230	φ 5.32 (本体側)	φ 12.7 (本体側)	φ 19.0 (本体側)	φ 25.4 (本体側)

① ドレン配管
② リンクス VP-25
③ リンクス VP-80 (付属)
④ リンクス VP-12-160 (付属)

作成日付 (ISSUE) 2005-02-24
改定日付 (REVISED) 2005-02-24
D14 mm 2005-02-24

SCALE NTS
DRAW. NO. W2788C2
REV. 1/1

- 注: 1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止の用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2. 吊りボルトおよび振れ止の用耐震支持部材はM10を採用してください。(取組要参照)
3. 別売補助配気ヒーターのメンテナンスの際は、加温エレメントのメンテナンスの洗浄をする際は下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。
4. 別売の内蔵型加温器を駆動の際は、加温エレメントのメンテナンスの場合、1ランク木更い(600X600)点検口を閉めてください。
(サービススペースの詳細は加温器駆動の外形図を参照ください。)
5. 本図はファンが2つの112-160タイプを示します。50-80タイプの場合はファンが1つとなります。