




加湿器外形図



加湿器接続図



加湿器配線図



右仕様加湿器の加湿器運転番号と電源線は接続せず、左仕様加湿器に
付属のリード線を接続し、五仕様加湿器から供給してください。

記号説明

記号	名称
FUSE	ヒューズ<5A>
XF1, XF2	補助電器
SV1, SV2	電磁弁 (加湿給水用)
33P2	フロートスイッチ (水位検知用)
33P3	フロートスイッチ (強制運転用) <加湿器付属>
TB4	端子盤 (内外接続) <本体>
DP	ドレンポンプ<本体>

<自然蒸発式加湿器 (両側組込) + 高性能フィルター組込仕様>

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED
2005-11-18	

TITLE

MPL-RP40~160LA
天井カセット形二方向吹出し室内ユニット外形図

SCALE	NTS
-------	-----

三菱電機株式会社

DRW. NO. WKB94C221

REV. 2/3

*五仕様は本図と対応になります。

適用機種	加湿器形名
MPL-RP40~80LA	PAC-KH13HUL (左仕様) PAC-KH23HUR (右仕様)
MPL-RP112~160LA	PAC-KH14HUL (左仕様) PAC-KH24HUR (右仕様)

