

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書 (天井ビルトイン形下吸込ヒータ仕様)

| | | | | | |
|----|---------------|----|--|----|--|
| 形名 | PDFY-J140M-A1 | 台数 | | 記号 | |
|----|---------------|----|--|----|--|

| | | | | |
|----------------|--|---|-----------------|---------------------------|
| 能力 | kW | | 冷房 | 暖房 |
| | 空気条件 | 室内側 乾燥温度/湿球温度 | 14.0 27℃/19℃ | 16.0 20℃/ - |
| | | 室外側 乾燥温度/湿球温度 | 35℃/ - | 7℃/ 6℃ |
| 電源 | 単相200V 50/60 Hz | | | |
| 電気特性 | 消費電力 | kW | 0.37 / 0.46 | 0.36(3.36) / 0.45(3.45) |
| | 運転電流 | A | 2.11 / 2.52 | 2.04(17.04) / 2.45(17.45) |
| リモコン設定温度範囲 | ℃ | | 19~30 (ドライ含) | 17~28 |
| 風向調整 | 上下方向 | | - | |
| 送風機 | 形式×個数 | | シロッコファン×2 | |
| | 風量(強/弱) | m³/min | 34-24 | |
| | 機外静圧 | Pa | 35-85 {50-100} | |
| | 電動機出力 | kW | 0.135 < 0.190 > | |
| 外装 | 材: 溶融亜鉛メッキ鋼板 H°規: マンセル0.70Y8.59/0.97 | | | |
| 外形寸法 | 本体(H×W×D) | mm | 335×1510×775 | |
| | パネル(H×W×D) | mm | 58×1590×600 | |
| 熱交換器形式 | クロスフィン | | | |
| エアフィルタ | 合成繊維不織布エアフィルタ (ロングライフ) | | | |
| 防音・断熱材 | グラスウール・発泡ポリエチレン | | | |
| 冷媒配管サイズ* 液/ガス | φmm | 9.52/19.05 | | |
| ドレン配管サイズ | φmm | 外径32 (PVC管VP-25接続可) | | |
| 運転音(強/弱) | dB(A) | 44-38 | | |
| 質量 | kg | 本体: 57 パネル: 8.5 | | |
| 機外配線 | 最小電線太さ | 1.6mm | | |
| | 配線用遮断器 | 30A | | |
| 構成部品 | 運転調節装置 (別売) | ユニットリモコン: PAR-F35M-B (自動アト・レス設定可能) | | |
| | | ネットワークリモコン: PAR-F26M | | |
| | 化粧パネル (別売) | 塗装パネル (塗装色: マンセル0.70Y/8.59/0.97) 天井材組込 (天井材貴社組込) | | |
| その他の取付可能主要別売部品 | 高性能フィルタ: 比色法65%/90% (別売の専用取付枠が必要です) 加湿器 (内蔵タイプ): 加湿能力1.4 l/h (透過膜式) 下吸込キャンバスダクト: 吹出口ユニット 下吸込用高性能フィルタボックス: 分岐ダクト 円形ダクト1m/2m: 角ダクトフランジ | | | |
| 付属品 | (室内ユニット本体) 据付説明書・取扱説明書・ト・レンホース・ホースクランプ・ト・レンホース用断熱ハ°イフ°・冷媒配管用断熱ハ°イフ° 結束ハ°ント°・円形ダクトフランジ° (化粧パネル) 取付説明書・パネルゲージ・ダンツキネジ | | | |
| 特記事項, 標準外仕様等 | 上記運転音・電動機出力は、標準機外静圧35{50}Paで<>値は、ファンモータをHiタップに切替えた時の値です。又、機外静圧で{}内は、別売の角ダクトフランジご使用の場合です。 ()内はヒータ作動時の値です。 組込部品 補助電気ヒータ: 単相200V 3.0kW | | | |
| 注意事項 | 1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は内・外機の組合せにより変わりますので、技術資料をご覧ください。 3. 運転音はJIS B 8616条件による無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値) 4. 化粧パネルや別売部品の組み込みにより電気特性、機外静圧、騒音等が変化する場合があります。詳細は据付説明書及び別売部品組込仕様書をご覧ください。 | | | |

| | | | | | |
|---------------------|-----|---------|---------------|------------|----|
| パッケージエアコン 室内ユニット仕様書 | | 形名 | PDFY-J140M-A1 | 台数 | |
| 三菱電機株式会社 | 作成日 | 98-10-5 | 仕様書番号 | WYNCO-2992 | 副番 |
| | | | | | 記号 |

| | | | | | |
|----|-------------|----|--|----|--|
| 作成 | 福田、榎原、山中 | 改定 | | 改定 | |
| 検認 | 杉野、倉地 98-10 | 改定 | | 改定 | |

