

注：1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。（現地御手配）
3. 別売補助電気ヒーターのメンテナンス及び熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保してください。
4. 別売の内蔵形加湿器を組込の際には、加湿エレメントのメンテナンスの為に、1ランク大きい（600×600）点検口を設けてください。
（サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。）
5. 本図はファンが2つのP112~160形を示します。P45~90形の場合はファンが1つとなります。
6. R407C室外ユニットの場合、P56・112~160形は配管サイズが異なりますので、付属のフレアナットを使用してください。

ロングライフフィルター



名称	ロングライフフィルター		
形名	PAC-KE85LAF	PAC-KE88LAF	PAC-KE89LAF
適用機種	PEFY-P45·56·71M-E1	PEFY-P80·90M-E1	PEFY-P112·140·160M-E1
材質	合成繊維不織布エアフィルター		
イ×個数	300×2	300×3	300×3 200×1
フィルターボックス	PAC-KE71TB	PAC-KE93TB	PAC-KE94TB





ドレン配管接続図



サービススペース詳細



サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。

※1 :R410A 室外ユニット
※2 :R407C 室外ユニット

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	① ガス配管サイズ（スパナサイズ）	② エキ配管サイズ（スパナサイズ）		③ ドレン配管
PEFY-P45M-E1	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780	φ12.7（本体側23HEX，フレアナット側27HEX）	φ6.35（本体側17HEX，フレアナット側17HEX）	P45	ドレンホース VP-25 <フレキ接手> （付属）
PEFY-P56M-E1												※1 φ12.7（本体側26HEX，フレアナット側29HEX）	※1 φ6.35（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）	P56	
PEFY-P71M-E1												※2 φ15.88（本体側26HEX，フレアナット側29HEX）	※2 φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）		
PEFY-P80·90M-E1	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030	φ15.88（本体側26HEX，フレアナット側29HEX）	φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）	P71	
PEFY-P112·140·160M-E1	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230	※1 φ15.88（本体側29HEX，フレアナット側36HEX）	φ9.52（本体側19HEX，フレアナット側22HEX）	P80·90	
												※2 φ19.05（本体側29HEX，フレアナット側36HEX）		P112·140·160	

<ロングライフフィルター組込み仕様>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
DIM mm	2004-12-23	2004-12-23	PEFY-P45·56·71·80·90·112·140·160M-E1 インバーターマルチエアコン フリーブランシステム 天井埋込形室内ユニット外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. W277621	REV. PAGE 1/1