	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PFAK-P140(V)AW(M)-A PFTK-P125(V)AW(M)-A	760	742	822	794	800	640	3	570	35	12	190
PFAK-P224(V)AW(M)-A PFTK-P200(V)AW(M)-A PFAV-P224(V)M-A	980	962	1042	1014	1020	860	4	800	30	14	200
PFAK-P280(V)AW(M)-A PFTK-P250(V)AW(M)-A PFAV-P280M-A	1200	1182	1262	1234	1240	1080	5	1000	40	16	200

NO.	名称	NO.	名称
1	冷媒配管<ガス>……P140, P125:φ19.05 P224, P200:φ25.4 , P280, P250:φ28.6 ロウ付	7	アース端子(制御箱内に設置)……5ヵ所
2	冷媒配管<液>……P140・P125:φ9.52 P224・P280, P200・P250:φ12.7 ロウ付	8	基礎ボルト穴……4-φ12
3	ドレン穴……1B	9	透湿膜加湿器配管穴……φ52
4	装置電源穴……φ43	10	加湿器配管穴……φ27
5	電線穴……φ27	11	加熱器(蒸気入口・温水出口)…P140・224, P125・200:1B P280, P250:11/4B
6	室内外連絡穴, 伝送線穴……φ27	12	加熱器(蒸気出口・温水入口)…P140・224, P125・200:1B P280, P250:11/4B

※1. 伝送線と電圧200V以上の配線は必ず分けた経路としてください。
2. PFAV形は左配管接続する場合、別売左配管部品が必要です。
3. HEPAフィルタユニットを組込んだ場合、外気取入れはできません。
4. 吹出ダクトフランジをご使用になり、設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。
5. 透湿膜加湿器はヒートポンプ機種のみ組込可能です。

別売吹出ダクトフランジ組込時





壁面固定金具詳細



通風・サービススペース
通常最低限必要な寸法を示します。



配管・配線等の据付工事のスペースは別途確保してください。

吹出ダクトフランジ寸法詳細図











項目 \ 形名	PFAK-P140(V)AW(M)-A PFTK-P125(V)AW(M)-A	PFAK-P224(V)AW(M)-A PFTK-P200(V)AW(M)-A PFAV-P224(V)M-A	PFAK-P280(V)AW(M)-A PFTK-P250(V)AW(M)-A PFAV-P280M-A
別売フィルタユニット形名	PAC-CF41CLB	PAC-CF42CLB	PAC-CF43CLB
外装色	マンセル5Y 8/1		
外形寸法 高さ mm	710<製品組込時700>		
外形寸法 幅 mm	760	980	1200
外形寸法 奥行 mm	485		
エアフィルタ 形名	PAC-CF31CLF	PAC-CF32CLF	PAC-CF33CLF
エアフィルタ 集塵効率 %	D.O.P.<0.3μ>99.97以上		
断熱材	グラスウール+ガラスクロス+発泡防止コーティング		
製品質量<フィルタ取外時> kg	46<33>	56<40>	67<47>
エアフィルタ質量 kg	13.0	8.0×2	10.0×2
別売吹出ダクトフランジ形名	PAC-TS04FD	PAC-TS05FD	PAC-TS08FD

HEPAフィルタユニット組込

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED
DIM. mm	2001-09-04	2003-06-24

TITLE
床置ダクト形室内ユニット外形図
PFAK-P140, 224, 280(V)AW(M)-A
PFTK-P125, 200, 250(V)AW(M)-A
PFAV-P224(V)M-A
PFAV-P280M-A

SCALE NTS | 三菱電機株式会社 | DRW. NO. W645806 | REV. D | PAGE