



- 注1. 天井埋込タイプの化繊パネルをご使用の場合、天井材埋込可塑性厚さは2.1mmです。
 2. 吊りホルトは難燃必要に応じて、落し止の用難燃表付品にて接続を行ってください。
 3. 吊りホルトおよび落下止の用難燃表付品はM10を採用してください。(取付時手配)
 4. 本図は只「右仕様」を取付た場合を示します。上「左仕様」の場合は加圧器の取付位置が左図と対称になります。
 5. 加圧器は片側(1またはR)のみ取付けにのみ、両側アップする場合は2個取付け可能です。
 6. 加圧器を2個取付の時は加圧器出力は必ず2分圧弁(取付時手配)で0.05~0.1MPaに減圧してください。
 7. エアフィルターはパネルに同梱されています。
 8. R407C室外ユニットの場合、P5G・P1.12は対応サイズが異なりますので、付属のフレアコネクタを使用してください。

機種	A	B	C	D	E	F	①上配管方式 (L/N) フレアリブ	②上配管方式 (L/N) 直付式	③上配管方式 (L/N) 直付式	④ドレン配管	加圧器給水口 (直付タイプ)
P1FY-P2LMD-E1 (標準型)	1000	1040	716	824	388	778	12.1(標準型)2HEX, 2077x埋込2HEX	6.45(標準型)1HEX, 2077x埋込1HEX	P22		
P1FY-P2LMD-E1 (標準型) 2R	1000	1040	716	824	388	778	12.1(標準型)2HEX, 2077x埋込2HEX	6.45(標準型)1HEX, 2077x埋込1HEX	P28		
P1FY-P2BLMD-E1 (標準型)	1000	1040	716	824	388	778	12.1(標準型)2HEX, 2077x埋込2HEX	6.45(標準型)1HEX, 2077x埋込1HEX	P36		
P1FY-P2BLMD-E1 (標準型) 2R	1000	1040	716	824	388	778	12.1(標準型)2HEX, 2077x埋込2HEX	6.45(標準型)1HEX, 2077x埋込1HEX	P45		
P1FY-P2LMD-E1 (標準型)	1250	1210	846	934	473		15.1(標準型)3HEX, 2077x埋込3HEX	5.52(標準型)2HEX, 2077x埋込2HEX	P56	1'のホ-ズ VP-25	
P1FY-P2LMD-E1 (標準型) 2R	1250	1210	846	934	473		15.1(標準型)3HEX, 2077x埋込3HEX	5.52(標準型)2HEX, 2077x埋込2HEX	P71	(30mm径)手付 付集	
P1FY-P2LMD-E1 (標準型)	1550	1510	1446	1484	723	1095	15.1(標準型)3HEX, 2077x埋込3HEX	5.52(標準型)2HEX, 2077x埋込2HEX	P71		
P1FY-P2LMD-E1 (標準型) 2R	1550	1510	1446	1484	723	1095	15.1(標準型)3HEX, 2077x埋込3HEX	5.52(標準型)2HEX, 2077x埋込2HEX	P80		
P1FY-P2LMD-E1 (標準型)	1550	1510	1446	1484	723	1095	15.1(標準型)3HEX, 2077x埋込3HEX	5.52(標準型)2HEX, 2077x埋込2HEX	P80		
P1FY-P2LMD-E1 (標準型) 2R	1550	1510	1446	1484	723	1095	15.1(標準型)3HEX, 2077x埋込3HEX	5.52(標準型)2HEX, 2077x埋込2HEX	P112		

※1. R410A 専用ユニット
 ※2. R410C 専用ユニット

作成日付: 2004-12-22
 発行日付: 2004-12-22

変更日付: 2004-12-22
 変更理由: 天井材埋込方式の室内ユニット外形図

SCALE: NTS
 W275977
 1/1

三菱電機株式会社