

1. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合天井材組込可能最大厚さは21mmです。
2. 吊りボルトは両側など必要に応じて、締め止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
3. 吊りボルトおよび締め止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
4. 本図はR(右仕様)を取付けた場合を示します。L(左仕様)の場合は加湿器の取付位置が対称となります。
5. 加湿器は片側(またはR)のみの取付けに加え、容量アップする場合は2個取付け可能です。
6. 加湿器を片側のみの取付けの場合は給水圧力を0.05~0.5MPaの範囲でお使いください。
7. 加湿器を2個取付けの場合は給水圧力を必ず減圧弁(現地御手配)で0.05~0.1MPaに減圧してください。
8. サービスおよびメンテナンスの為、下図の指定位置に必ず点検口を設置してください。
9. オプションの高性能フィルター、パワー脱臭フィルター組込時は本体高さが110mmアップします。
10. エアフィルターはパネルに同梱されています。
11. ドレン自然排水を施工する場合はオプションの多機能ケーシング(110mmアップ)またはスベーパーサー(220mmアップ)をご使用ください。







