


- 注1. 天井材形状タイプの化粧パネルをご使用の場合
天井材超過可能最大厚さは21mmです。
注2. 吊りホルダーは剛性など必要な点に依り、お取上の用耐震支持部材にて
補強を行ってください。
注3. 吊りホルダーおよび乗止り用の耐震支持部材はM10を使用し
てください。(別途御手配)
注4. 給水圧力を必ず規定圧(取地御手配)で0.05~0.1MPaに
減圧してください。
注5. サージブレークアパナシスの為、下面の部位置置必ず高低口を
設置してください。
注6. 高性能フィルターが不明な場合は多機能クーラスメントが必要で
注7. プレフィルターが必要な場合はパネルに付属のフィルターを添付する
ことができます。
注8. R407C型外ユニットの場合、P56・P112型は配管サイズが
異なりますので、付属のフレアナットを使用してください。



高性能フィルター + 自然蒸発式加湿器組み込み仕様 (両側組み込み)

作業者付 改造日付 TITLE PLEY-P22-28-36-45-55-71-80-90-112(MD)-E1
ISSUED REVISED
D/M mm 2004-09-03 2004-09-03 天谷たけひろ/武田たけひろ/外部部
SCALE NTS 三菱電機株式会社 W27657 REV. 1/1

※1: R410A 型外ユニット
※2: R407C 型外ユニット

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PLEY-P22(MD)-E1	1000	1440	775	824	988		φ12.7	1200	1200	
PLEY-P28(MD)-E1						778	φ12.7	1200	1200	
PLEY-P36(MD)-E1	1200	1210	345	394	473		φ12.7	1200	1200	
PLEY-P45(MD)-E1						778	φ12.7	1200	1200	
PLEY-P56(MD)-E1						778	φ12.7	1200	1200	
PLEY-P71(MD)-E1						778	φ12.7	1200	1200	
PLEY-P80(MD)-E1						778	φ12.7	1200	1200	
PLEY-P112(MD)-E1						778	φ12.7	1200	1200	