

## 試 験 成 績 書

## 装 置 定 格

形 名	(室内機) MDC-80TA-L	冷房能力(kcal/h)	7900
	(室外機) MDU-80AL	圧縮機電動機出力(kW)	2.0
製品機番	(室内機)	送風機電動機出力(室内機)(kW)	0.29
	(室外機)	" (室外機)(")	0.085
	(室内機)	製品重量(概算)(室内機)(kg)	43
	(室外機)	" (室外機)(")	70

## (1) 能力試験

項 目		条 件		冷 房		
		仕 様	公 差	試 験 結 果		
能 力	kcal/h	7900	±10%	8350		
電源電圧(三相)	V	200		200		
周 波 数	Hz	60		60		
全 電 流	A	10.6		10.8		
全 入 力	kW	3.31	±15%	3.4		
室 内	吸込空気温度(DB)	℃	35.0	±1.0	34.9	
	" (WB)	℃	28.2	±0.5	28.3	
	風 量	m <sup>3</sup> /min	21.0		22.2	
	機 外 静 圧	mm-Aq	15.0		15.0	
室 外	吸込空気温度(DB)	℃	35.0	±1.0	35.3	
	" (WB)	℃	28.2	±0.5	28.2	
	風 量	m <sup>3</sup> /min	45.0		45.3	

(2) 機器作動試験 ..... 合格

\*高圧圧力開閉器作動, その他。

(3) 絶縁抵抗試験 \*DC500Vメガー計にて, 10MΩ以上のこと。..... 合格

(4) 耐電圧試験 \*AC1500V1分間に耐えること。..... 合格

(5) 冷媒漏洩試験 \*電気式冷媒漏洩検知器にて, 漏れ無きこと。..... 合格

(6) 外観構造検査 \*異常無きこと。..... 合格