

試 験 成 績 書



装 置 定 格

形 名	(室内機) MDK-40B	冷房能力(kcal/h)	4200
	(室外機) MDU-40B	圧縮機電動機出力(kW)	1.2
製品機番	(室内機)	送風機電動機出力(室内機)(kW)	0.10
	(室外機)	送風機電動機出力(室外機)(kW)	0.065
		製品重量(概算)(室内機)(kg)	26
		製品重量(概算)(室外機)(kg)	46

(1) 能力試験

項 目		条 件		冷 房		
		仕 様	公 差	試 験 結 果		
能 力	kcal/h	4200	±10%	4310		
電 源 電 圧 (三 相)	V	200		200		
周 波 数	Hz	60		60		
全 電 流	A	5.6		5.7		
全 入 力	kW	1.82	±15%	1.85		
室 内	吸込空気温度(DB)	℃	35.0	±1.0	34.9	
	“ (WB)	℃	28.2	±0.5	28.1	
	風 量	m ³ /min	11.0		11.6	
	機 外 静 圧	mm-Aq	0.0		0.0	
室 外	吸込空気温度(DB)	℃	35.0	±1.0	35.0	
	“ (WB)	℃	28.2	±0.5	28.4	
	風 量	m ³ /min	45.0		45.2	

(2) 機器作動試験 合格

*高圧圧力開閉器作動, その他。

(3) 絶縁抵抗試験 *DC500Vメガー計にて, 10MΩ以上のこと。..... 合格

(4) 耐電圧試験 *AC1500V1分間に耐えること。..... 合格

(5) 冷媒漏洩試験 *電気式冷媒漏洩検知器にて, 漏れ無きこと。..... 合格

(6) 外観構造検査 *異常無きこと。..... 合格