

試 験 成 績 書



装 置 定 格

形 名	(室内機) MDK-60B	冷房能力 (kcal/h)	5100
	(室外機) MDU-60B	圧縮機電動機出力 (kW)	1.5
製品機番	(室内機)	送風機電動機出力 (室内機)(kW)	0.21
	(室外機)	送風機電動機出力 (室外機)(kW)	0.065
		製品重量 (概算) (室内機)(kg)	29
		製品重量 (概算) (室外機)(kg)	58

(1) 能力試験

項 目		条 件		冷 房		
				仕 様	公 差	試 験 結 果
能 力	kcal/h			5100	±10%	5190
電 源 電 圧 (三 相)	V			200		200
周 波 数	Hz			50		50
全 電 流	A			6.3		6.4
全 入 力	kW			1.85	±15%	1.88
室 内	吸込空気温度 (DB)	℃		35.0	±1.0	35.1
	" (WB)	℃		28.2	±0.5	28.2
	風 量	m ³ /min		13.0		13.5
	機 外 静 圧	mm-Aq		0.0		0.0
室 外	吸込空気温度 (DB)	℃		35.0	±1.0	35.1
	" (WB)	℃		28.2	±0.5	28.1
	風 量	m ³ /min		45.0		45.0

(2) 機器作動試験 合格

*高圧圧力開閉器作動, その他。

(3) 絶縁抵抗試験 *DC500Vメガー計にて, 10MΩ以上のこと。..... 合格

(4) 耐電圧試験 *AC1500V1分間に耐えること。..... 合格

(5) 冷媒漏洩試験 *電気式冷媒漏洩検知器にて, 漏れ無きこと。..... 合格

(6) 外観構造検査 *異常無きこと。..... 合格