

検査印



直膨式マルチエアコン試験成績書<室内機>

装置定格<形名:PDFY-J56M-C-M>

(1) 製品仕様及び能力試験結果

項目		試験	製品仕様			試験結果					
			冷房	冷房中温	暖房	冷房	冷房中温	暖房	冷房	冷房中温	暖房
電源電圧		V	単相200V			単相200V					
周波数		Hz	50/60			50			60		
風速ノッチ			強ノッチ			強ノッチ					
能力		KW	5.6	5.0	6.3	5.64	5.06	6.37	5.65	5.06	6.38
室内 空気	乾球温度	℃	27.0	20.0	20.0	27.0	20.1	20.0	27.1	20.0	20.1
	湿球温度	℃	19.0	14.0	—	19.0	14.1	—	19.0	14.1	—
電気 特性	消費電力	KW	0.16/0.18		0.15/0.17	0.158	0.158	0.150	0.179	0.179	0.170
	電流	A	0.94/1.06		0.88/1.00	0.93	0.93	0.88	1.06	1.06	0.99
送風 特性	風量	m ³ /min	18.0			18.1	18.1	18.2	18.1	18.1	18.2
	機外静圧	Pa	35			35	35	35	35	35	35
電動機出力		KW	0.085			0.085	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085
製品重量		Kg	39<7>			39<7>					

* 製品質量の< >内数値は化粧パネルの値です。

(2) 絶縁抵抗試験	DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上のこと	10MΩ以上
(3) 耐電圧試験	AC1500Vにて1分間印加し異常なきこと	合格
(4) 冷媒漏洩試験	電気式冷媒漏洩検知器にて漏れなきこと	合格
(5) 外観構造検査	目視により外観上に破損や著しい歪みなきこと	合格
(6) 寸法検査	寸法公差範囲内のこと	合格