

検査印



直膨式マルチエアコン試験成績書<室内機>

装置定格<形名:PDFY-J90M-C>

(1)製品仕様及び能力試験結果

項目		試験	製品仕様		試験結果			
			冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房
電源電圧		V	単相200V		単相200V			
周波数		Hz	50/60		50		60	
風速ノッチ			強ノッチ		強ノッチ			
能力		KW	9.0	10.0	9.10	10.10	9.10	10.10
室内 空気	乾球温度	°C	27.0	20.0	27.1	20.1	27.1	20.0
	湿球温度	°C	19.0	—	19.1	—	19.1	—
電気 特性	消費電力	KW	0.18/0.21	0.17/0.20	0.180	0.170	0.210	0.200
	電流	A	0.99/1.14	0.92/1.08	0.99	0.92	1.14	1.08
送風 特性	風量	m ³ /min	21.0		21.2	21.3	21.2	21.3
	機外静圧	Pa	35		35	35	35	35
	電動機出力	KW	0.065		0.065	0.065	0.065	0.065
製品重量		Kg	39<7>		39<7>			

* 製品質量の< >内数値は化粧パネルの値です。

(2)絶縁抵抗試験	DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上のこと	10MΩ以上
(3)耐電圧試験	AC1500Vにて1分間印加し異常なきこと	合格
(4)冷媒漏洩試験	電気式冷媒漏洩検知器にて漏れなきこと	合格
(5)外観構造検査	目視により外観上に破損や著しい歪みなきこと	合格
(6)寸法検査	寸法公差範囲内のこと	合格

注)1. 能力はJIS条件で運転した場合の最大能力値です。

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所