

検査印



## 直膨式マルチエアコン試験成績書<室内機>

装置定格<形名:PEFY-J80M-C>

(1)製品仕様及び能力試験結果

項目		試験	製品仕様		試験結果			
			冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房
電源電圧		V	単相200V		単相200V			
周波数		Hz	50/60		50		60	
風速ノッチ			強ノッチ		強ノッチ			
能力		KW	8.0	9.0	8.12	9.09	8.11	9.08
室内 空気	乾球温度	°C	27.0	20.0	27.0	20.0	27.0	20.0
	湿球温度	°C	19.0	—	19.0	—	19.0	—
電気 特性	消費電力	KW	0.23/0.26	0.23/0.26	0.233	0.233	0.262	0.262
	電流	A	1.18/1.34	1.18/1.34	1.190	1.190	1.330	1.330
送風 特性	風量	m <sup>3</sup> /min	22.0		22.3	22.4	22.3	22.4
	機外静圧	Pa	100		100	100	100	100
	電動機出力	KW	0.11		0.11	0.11	0.11	0.11
製品重量		Kg	50		50			

- |           |                        |        |
|-----------|------------------------|--------|
| (2)絶縁抵抗試験 | DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上のこと | 10MΩ以上 |
| (3)耐電圧試験  | AC1500Vにて1分間印加し異常なきこと  | 合格     |
| (4)冷媒漏洩試験 | 電気式冷媒漏洩検知器にて漏れなきこと     | 合格     |
| (5)外観構造検査 | 目視により外観上に破損や著しい歪みなきこと  | 合格     |
| (6)寸法検査   | 寸法公差範囲内のこと             | 合格     |

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所