

検査印



直膨式マルチエアコン試験成績書<室内機>

装置定格<形名:PEFY-J90M-C>

(1)製品仕様及び能力試験結果

項目		試験	製品仕様		試験結果			
			冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房
電源電圧		V	単相200V		単相200V			
周波数		Hz	50/60		50		60	
風速ノッチ			強ノッチ		強ノッチ			
能力		KW	9.0	10.0	9.18	10.25	9.17	10.24
室内 空気	乾球温度	°C	27.0	20.0	27.0	20.0	27.0	20.0
	湿球温度	°C	19.0	—	19.0	—	19.0	—
電気 特性	消費電力	KW	0.29/0.35	0.29/0.35	0.301	0.301	0.352	0.352
	電流	A	1.50/1.78	1.50/1.78	1.550	1.550	1.780	1.780
送風 特性	風量	m ³ /min	25.0		25.7	25.8	25.7	25.8
	機外静圧	Pa	100		100	100	100	100
	電動機出力	KW	0.15		0.15	0.15	0.15	0.15
製品重量		Kg	50		50			

(2)絶縁抵抗試験	DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上のこと	<u>10MΩ以上</u>
(3)耐電圧試験	AC1500Vにて1分間印加し異常なきこと	<u>合格</u>
(4)冷媒漏洩試験	電気式冷媒漏洩検知器にて漏れなきこと	<u>合格</u>
(5)外観構造検査	目視により外観上に破損や著しい歪みなきこと	<u>合格</u>
(6)寸法検査	寸法公差範囲内のこと	<u>合格</u>

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所