



## 直膨式マルチエアコン試験成績書<室内機>

装置定格<形名:PFFY-J450DM-C>

(1) 製品仕様及び能力試験結果

項目		試験	製品仕様		試験結果			
			冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房
電源電圧		V	三相200V		三相200V			
周波数		Hz	50/60		50		60	
風速ノッチ			定格		定格			
能力		KW	45.0	50.0	45.5	50.6	45.6	50.6
室内 空気	乾球温度	°C	27.0	20.0	27.0	20.0	27.1	20.1
	湿球温度	°C	19.0	-	19.0	-	19.0	-
電気 特性	消費電力	KW	1.65/1.70	1.65/1.70	1.43	1.43	1.59	1.59
	電流	A	6.2/6.1	6.2/6.1	6.40	6.40	5.98	5.98
送風 特性	風量	m <sup>3</sup> /min	140.0		141	142	141	142
	機外静圧	Pa	80/200		80	80	200	200
電動機出力		KW	2.2		2.2	2.2	2.2	2.2
製品重量		Kg	245		245			

- |            |                        |        |
|------------|------------------------|--------|
| (2) 絶縁抵抗試験 | DC500V絶縁抵抗計にて10MΩ以上のこと | 10MΩ以上 |
| (3) 耐電圧試験  | AC1500Vにて1分間印加し異常なきこと  | 合格     |
| (4) 冷媒漏洩試験 | 電気式冷媒漏洩検知器にて漏れなきこと     | 合格     |
| (5) 外観構造検査 | 目視により外観上に破損や著しい歪みなきこと  | 合格     |
| (6) 寸法検査   | 寸法公差範囲内のこと             | 合格     |

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所