



オプション取付時

- 注)1、取付金具はTバーの種類によって違います。ご注文の際にはご使用Tバーをご指示願います。
 (適合Tバー範囲
 巾:24~25mm 高さ:28~55mm)
- 2、Tバー芯間隔は、330mmで設定願います。
- 3、増灯ユニット及び、各種オプションは、注文品となりますので、ご注意ください。
- 4、周囲温度は、5°C~35°Cの範囲でご使用ください。

A部詳細図(1/2)

検認	8					SY 2142	
①白井	7	反射板	鋼板 t0.5	1	白色塗表		点灯方式
	6	取付金具	亜鉛メッキ鋼板 t1.2	4		適合ランプ	FL20S (SS/18)
設計	5	ランプソケット		4	W-551T, -591T	W-数	20W × 2
②小松	4	本体	亜鉛メッキ鋼板 t0.8	1		器具重量	約5.0kg
	3	グロ-スタート		2	FG-1E		
作成	2	安定器BOX	亜鉛メッキ鋼板 t0.6	1			
③上原	1	安定器		2	20W1灯用		
品番		品名	材料	数	備考	EY05928-A	