

冷凍機 試験成績書

生産機種形名 : ERA-EP37A

検査項目		規格値	判定
外観検査		外観は仕様通りで、且つ見苦しい箇所がないこと	合格
構造検査		機器・配線・配管及び他の構造が仕様通りであること	合格
気密試験		気密試験圧力にて洩れ、異常のなきこと	合格
性能試験	騒音・振動	異常音・異常振動のなきこと	合格
	電気特性 入力	定格の110%以下であること	合格
	電流	定格の110%以下であること	合格
	冷凍能力	定格の95%以上であること	合格
機器作動検査		各機器の動作が正常であること	合格
絶縁抵抗試験		D C 500V 絶縁計にて 10MΩ 以上のこと	合格
耐電圧試験		A C 1500V 1分間、各部異常なく耐えること	合格

上記の通り、社内試験において、良品であると判断する。

ユニットクーラ 試験成績書

生産機種形名 : UCR-P6VHB

検査項目		規格値	判定
外観検査		外観は仕様通りで、且つ見苦しい箇所がないこと	合格
構造検査		機器・配線・配管及び他の構造が仕様通りであること	合格
気密試験		気密試験圧力にて洩れ、異常のなきこと	合格
性能試験	騒音・振動	異常音・異常振動のなきこと	合格
	電気特性 入力	定格の110%以下であること	合格
	電流	定格の110%以下であること	合格
	風量	定格の±10%以内であること	合格
機器作動検査		各機器の動作が正常であること	合格
絶縁抵抗試験		D C 500 V 絶縁計にて $10 M\Omega$ 以上のこと	合格
耐電圧試験		A C 1500 V 1分間、各部異常なく耐えること	合格

上記の通り、社内試験において、良品であると判断する。

三菱電機株式会社 冷熱システム製作所