

冷凍機 試験成績書

生産機種形名 : ERA-E22A1-BS

検査項目		規格値	判定	
外観検査		外観は仕様通りで、且つ見苦しい箇所がないこと	合格	
構造検査		機器・配線・配管及び他の構造が仕様通りであること	合格	
気密試験		気密試験圧力にて洩れ、異常のなきこと	合格	
性能試験	騒音・振動	異常音・異常振動のなきこと	合格	
	電気特性	入力	定格の110%以下であること	合格
		電流	定格の110%以下であること	合格
	冷凍能力	定格の95%以上であること	合格	
機器作動検査		各機器の動作が正常であること	合格	
絶縁抵抗試験		DC500V絶縁計にて10MΩ以上のこと	合格	
耐電圧試験		AC1500V 1分間、各部異常なく耐えること	合格	

上記の通り、社内試験において、良品であると判断する。