

運転音分析成績書

周囲温度 冷房 27℃ 被測定物 MLZ-4017S 形室内ユニット


暖房 20℃ 備考 50/60Hz 強ノッチ運転

暗騒音 15 dB

オーバーオールA特性運転音 冷房 37 dB
暖房 38 dB

測定場所 無響室

測定法は JIS Z 8731 による。



図番 VCN-96N008 (1) 副番

G7LZHC