

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27	被測定物	室内ユニット MLZ - GX50JS - IN	
	暖房 20	備考	50/60Hz 強ノッチ運転	
暗騒音	15 dB		オーバーオール A特性運転音	冷房 43 dB 暖房 43 dB
測定場所	無響室		測定法は JIS C 9612 による。	

