

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27	被測定物	室内ユニット MLZ- RX28JS- IN
	暖房 20	備考	50/60Hz 強ノッチ運転
暗騒音	15 dB	オーバーオールA特性運転音	冷房 35 dB 暖房 36 dB
測定場所	無響室	測定法は	JIS C 9612 による。




図
番

VCN- 01N156 (1)

副
番