

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27℃ 暖房 20℃	被測定物	室内ユニット MLZ-RX50JS-N
暗騒音	15 dB	備考	50/60Hz 強ノッチ運転
測定場所	無響室		オーバーオールA特性運転音 冷房 43 dB 暖房 43 dB
			測定法は JIS C 9612 による。

