運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27℃	被測定物	MSZ－VX258XS形 室内ユニット
	暖房 20℃	備　　考	50/60Hz　強ノッチ運転
暗騒音	15 dB		オーバーオールA特性運転音　冷房 37 dB　暖房 37 dB
測定場所	無響室		測定法は JIS C 9612 による。



図番	VCN－97N026	副番	