＜W業務用ｴｺｷｭｰﾄ＞

業務用エコキュート試験成績書

機種形名：　　QAHV-N560D-HWP-BSG

（１）最終検査

検査項目	規格値	判定
絶縁耐力検査	ＡＣ１８００Ｖ　１秒間印加し異常なきこと	合格
絶縁抵抗検査	ＤＣ５００Ｖメグ計にて１０ＭΩ以上のこと	合格
電動機出力検査	運転音・振動などに異常が見られないこと	合格
出荷設定検査	制御器設定が各機種設定内容に適合していること	合格
温度検知検査	検知温度に異常がないこと	合格
圧力検知検査	検知圧力に異常がないこと	合格
運転検査	機器の作動状態が適正であること	合格
保護装置作動検査	高圧圧力開閉器が正常に作動し、その他保護機能が異常検知しないこと	合格
構造検査	機器、配線、配管及び他の構造が仕様通りであること	合格

（２）気密検査

検査項目	規格値	判定
気密検査	気密試験圧力にて洩れ、異常なきこと	合格

（３）外観検査

検査項目	規格値	判定
外観検査	出荷梱包時点での外観上に、傷・歪み・変色などの異常が認められないこと	合格

WDN99-0300

三菱電機株式会社　冷熱システム製作所