

作成	藤村, 随木 '05/2	改定	
検認	井川		

## 耐震強度計算書 (アンカーボルト)

『建築設備耐震設計・施工指針』(1997年版, 日本建築センター)の第2章(各部の設計)のアンカーボルトの設計・計算方法に従って検討する。

1. 機種 = 水冷式単段スクリーブライククーラ

2. 形名 = BCL-SP180E/BCL-SP180EL

3. 機器緒元 (E形図: EY437377 参照)  
(EL形図: EY437378 参照)

- (1) 機器質量 (運転質量)  $W = 2080$  kg
- (2) アンカーボルト
- ① 総本数 (n)  $n = 4$  本
- ② サイズ  $M 16$  形  $L$  形
- ③ 一本当りの軸断面積 (呼径による断面積) (A)  $A = 201.0$  mm<sup>2</sup>
- ④ 機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 (Nt)  $Nt = 2$  本
- (3) 据え付け面より機器重心までの高さ (Hg)  $Hg = 98.5$  cm
- (4) 検討する方向から見たボルトスパン (L)  $L = 84.4$  cm
- (5) 検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 (Lg)  $Lg = 37.2$  cm ( $Lg \leq L/2$ )

### 4. 検討計算

- (1) 設計用水平震度  $Kh = 1.0$  G
- (2) 設計用垂直震度  $Kv = Kh/2 = 0.5$  G
- (3) 設計用水平地震力  $Fh = g \times Kh \times W = 20398$  N
- (4) 設計用鉛直地震力  $Fv = g \times Kv \times W = 10199$  N
- (5) アンカーボルトの引き抜き力  $Rb$

$$Rb = \{Fh \times Hg - (g \times W - Fv) \times Lg\} / \{L \times Nt\}$$

- (6) アンカーボルトのせん断力  $Q$   
 $Q = Fh/n = 5099$  N

- (7) アンカーボルトに生ずる応力度

- ① 引っ張り応力度  $\sigma$   $\sigma = Rb/A = 48.0$  N/mm<sup>2</sup> <  $f_t = 176.5$  N/mm<sup>2</sup>  $\sigma < f_t$  を満足すること
- ② せん断応力度  $\tau$   $\tau = Q/A = 25.4$  N/mm<sup>2</sup> <  $f_s = 132.4$  N/mm<sup>2</sup>  $\tau < f_s$  を満足すること
- ③ 引っ張りとせん断を同時に受ける場合  $f_{ts} = 1.4 f_t - 1.6 \tau = 206.5$  N/mm<sup>2</sup>  
 $\sigma = 48.0$  N/mm<sup>2</sup> <  $f_{ts} = 206.5$  N/mm<sup>2</sup>  $\sigma < f_{ts}$  を満足すること

- (8) アンカーボルトの施工法

- ① アンカーボルトの施工法 = 埋込アンカー
- ② ボルトの呼称径  $d2 = 16.0$  mm
- ③ ボルトの埋込長さ  $LB = 185.0$  mm
- ④ コンクリートの設計基準強度  $Fc = 17.7$  N/mm<sup>2</sup>
- ⑤ 許容引抜荷重  $Ta = \pi \times d2 \times LB \times (9/100 \times Fc)$   
 $Ta = 14813$  N >  $Rb = 9655$  N  $Ta > Rb$  を満足すること

以上の計算より、アンカーボルトは十分な強度を有する。

※本計算書は施工の一例です。現地条件により許容引抜荷重は異なります。