

# 騒音分析成績書(Cスケール)

電 圧 : 200V  
 測定場所 : 三菱電機株式会社 長崎製作所  
 計 器 : RION  
 測定位置 : サービス面側 距離1m, 高さ1.5m(無響音室基準)

オーバーオール : 61.0 dB(A)

(注意) 反響音の影響を受ける据付状態では、  
 この音より4~6ホン高くなります。

MCRV-P1750NA形,  
機種 : MCRV-P1750NA-D形

