

騒音分析成績書 (Cスケール)

電圧 : 200V, 50Hz
 測定場所 : 三菱電機(株)長崎製作所
 計器 : RION
 運転条件 : 冷水出口温度 7℃
 冷却水出口温度 35℃
 100%運転

オーバーオール : 72 dB(A)

測定位置 : サービス面側 距離 1.0m, 高さ 1.5m

(注意) 反響音の影響を受ける据付状態では、
この音より3~5dB高くなります。

機種 : MCR-SP100KE

