

# 騒音分析成績書 (Cスケール)

電圧 : 200V, 50Hz  
 測定場所 : 三菱電機冷熱システム製作所長崎工場  
 計器 : RION  
 運転条件 : 冷水出口温度 7°C  
           : 冷却水出口温度 35°C  
           : 100%運転  
 測定位置 : サービス面側 距離1.0m, 高さ1.5m

オーバーオール: 71 dB(A)

(注意) 反響音の影響を受ける据付状態では、この音より3~5dB高くなります。

機種: MCR-SP60KE

