

作成	'05/3/30 藤村、随木	改定	A	'05-08-04 清水、井川
検認	井川			

耐震強度計算書（アンカーボルト）

『建築設備耐震設計・施工指針』（1997年版，日本建築センター）の第2章（各部の設計）のアンカーボルトの設計・計算方法に従って検討する。

1. 機種 = 水冷式スクリーチリングユニット

2. 形名 = MCR-SP60KE

3. 機器緒元 （重心位置図：EY437130A参照）

- (1) 機器質量（運転質量） $W = 1100$ kg
- (2) アンカーボルト
 - ① 総本数（n） $n = 4$ 本
 - ② サイズ $M 16$ 形 L
 - ③ 一本当りの軸断面積（呼径による断面積）（A） $A = 201.0$ mm²
 - ④ 機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数（Nt） $Nt = 2$ 本
- (3) 据え付け面より機器重心までの高さ（Hg） $Hg = 95.0$ cm
- (4) 検討する方向から見たボルトスパン（L） $L = 69.4$ cm
- (5) 検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離（Lg） $Lg = 32.7$ cm ($Lg \leq L/2$)

4. 検討計算

- (1) 設計用水平震度 $Kh = 1.0$ G
- (2) 設計用垂直震度 $Kv = Kh/2 = 0.5$ G
- (3) 設計用水平地震力 $Fh = g \times Kh \times W = 10787$ N
- (4) 設計用鉛直地震力 $Fv = g \times Kv \times W = 5394$ N
- (5) アンカーボルトの引き抜き力 Rb
 $Rb = [Fh \times Hg - (g \times W - Fv) \times Lg] / [L \times Nt]$
 $= 6113$ N
- (6) アンカーボルトのせん断力 Q
 $Q = Fh / n = 2697$ N
- (7) アンカーボルトに生ずる応力度
 - ① 引っ張り応力度 σ
 $\sigma = Rb / A = 30.4$ N/mm² < $f_t = 176.5$ N/mm² 判定条件 $\sigma < f_t$ を満足すること
 - ② せん断応力度 τ
 $\tau = Q / A = 13.4$ N/mm² < $f_s = 132.4$ N/mm² $\tau < f_s$ を満足すること
 - ③ 引っ張りとせん断を同時に受ける場合
 $f_{ts} = 1.4 f_t - 1.6 \tau = 225.6$ N/mm²
 $\sigma = 30.4$ N/mm² < $f_{ts} = 225.6$ N/mm² $\sigma < f_{ts}$ を満足すること
- (8) アンカーボルトの施工法
 - ① アンカーボルトの施工法 = 埋込アンカー
 - ② ボルトの呼称径 $d = 16.0$ mm
 - ③ ボルトの埋込長さ $LB = 185.0$ mm
 - ④ コンクリートの設計基準強度 $F_c = 17.7$ N/mm²
 - ⑤ 許容引抜荷重 $Ta = \pi \times d^2 \times LB \times (9/100 \times F_c)$
 $Ta = 14813$ N > $Rb = 6113$ N $Ta > Rb$ を満足すること

以上の計算より、アンカーボルトは十分な強度を有する。

※本計算書は施工の一例です。現地条件により許容引抜荷重は異なります。